

## 下水排除基準

項目		対象事業所等			特定事業場		その他の事業場	
		排水量						
		50m <sup>3</sup> /日以上		10m <sup>3</sup> /日以上 50m <sup>3</sup> /日未満		10m <sup>3</sup> /日未満	10m <sup>3</sup> /日以上	10m <sup>3</sup> /日未満
環境項目等	色及び臭気		流域下水道からの放流水が排出先の公共用水域において人の健康または生活環境に支障をきたすような異常な色及び臭気を帯びるおそれのないこと(下水色及び下水臭を除く)					
	温度		45℃未満			45℃未満		
	水素イオン濃度(pH)		5を超え9未満		5を超え9未満		5を超え9未満	
	生物化学的酸素要求量(BOD)		600mg/ℓ未満		600mg/ℓ未満	1200mg/ℓ未満	600mg/ℓ未満	1200mg/ℓ未満
	浮遊物質(SS)		600mg/ℓ未満		600mg/ℓ未満	1200mg/ℓ未満	600mg/ℓ未満	1200mg/ℓ未満
	窒素含有量		(60)mg/ℓ未満			(120)mg/ℓ未満	(60)mg/ℓ未満	(120)mg/ℓ未満
	アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量		380mg/ℓ未満			380mg/ℓ未満	380mg/ℓ未満	
	リン含有量		(10)mg/ℓ未満			(20)mg/ℓ未満	(10)mg/ℓ未満	(20)mg/ℓ未満
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類	5mg/ℓ以下		5mg/ℓ以下		5mg/ℓ以下	
		動植物油脂類	30(20)mg/ℓ以下*1		30(20)mg/ℓ以下		30(20)mg/ℓ以下	
	沃素消費量		220mg/ℓ未満				220mg/ℓ未満	
	フェノール類		5(1)mg/ℓ以下		5(1)mg/ℓ以下		5(1)mg/ℓ以下	
	銅及びその化合物		3(1)mg/ℓ以下		3(1)mg/ℓ以下		3(1)mg/ℓ以下	
	亜鉛及びその化合物		2(1)mg/ℓ以下		2(1)mg/ℓ以下		2(1)mg/ℓ以下	
	鉄及びその化合物(溶解性)		10mg/ℓ以下		10mg/ℓ以下		10mg/ℓ以下	
	マンガン及びその化合物		10mg/ℓ以下		10mg/ℓ以下		10mg/ℓ以下	
	クロム及びその化合物		2(0.1)mg/ℓ以下		2(0.1)mg/ℓ以下		2(0.1)mg/ℓ以下	
	アンチモン含有量		(0.05)mg/ℓ以下				(0.05)mg/ℓ以下	
	カドミウム及びその化合物		0.01mg/ℓ以下				0.01mg/ℓ以下	
	シアン化合物		0.1mg/ℓ以下				0.1mg/ℓ以下	
	有機リン化合物		検出されないこと				検出されないこと	
	鉛及びその化合物		0.1mg/ℓ以下				0.1mg/ℓ以下	
六価クロム化合物		0.05mg/ℓ以下				0.05mg/ℓ以下		
砒素及びその化合物		0.05mg/ℓ以下				0.05mg/ℓ以下		
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物		0.005mg/ℓ以下				0.005mg/ℓ以下		
アルキル水銀化合物		検出されないこと				検出されないこと		
ポリ塩化ビフェニル		0.003mg/ℓ以下				0.003mg/ℓ以下		
トリクロロエチレン		0.1mg/ℓ以下				0.1mg/ℓ以下		
テトラクロロエチレン		0.1mg/ℓ以下				0.1mg/ℓ以下		
ジクロロメタン		0.2mg/ℓ以下				0.2mg/ℓ以下		
四塩化炭素		0.02mg/ℓ以下				0.02mg/ℓ以下		
1・2-ジクロロエタン		0.04mg/ℓ以下				0.04mg/ℓ以下		
1・1-ジクロロエチレン		1mg/ℓ以下				1mg/ℓ以下		
シス-1・2-ジクロロエチレン		0.4mg/ℓ以下				0.4mg/ℓ以下		
1・1・1-トリクロロエタン		3mg/ℓ以下				3mg/ℓ以下		
1・1・2-トリクロロエタン		0.06mg/ℓ以下				0.06mg/ℓ以下		
1・3-ジクロロプロペン		0.02mg/ℓ以下				0.02mg/ℓ以下		
チラウム		0.06mg/ℓ以下				0.06mg/ℓ以下		
シマジン		0.03mg/ℓ以下				0.03mg/ℓ以下		
チオベンカルブ		0.2mg/ℓ以下				0.2mg/ℓ以下		
ベンゼン		0.1mg/ℓ以下				0.1mg/ℓ以下		
セレン及びその化合物		0.1mg/ℓ以下				0.1mg/ℓ以下		
ほう素及びその化合物		10mg/ℓ以下				10mg/ℓ以下		
ふっ素及びその化合物		8mg/ℓ以下				8mg/ℓ以下		
1・4-ジオキサン		0.5mg/ℓ以下				0.5mg/ℓ以下		
ダイオキシン類		10pg-TEQ/ℓ以下*2				10pg-TEQ/ℓ以下		

これらの数値は除外施設の設置等により遵守しなければなりません。  
 青色で表示した数値に適合しない排水を流すと、直ちに処罰される場合があります。ただし、\*1の直罰対象は「30mg/ℓ以下」、\*2はダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(水質基準対象施設)設置する特定事業場が対象です。  
 カッコ内の数値は日間平均値(1日の作業時間内において排出水を3回以上測定した結果の平均値。作業開始直後、作業終了直前を含み、終日作業のときは夜間を含む。)