

合併処理浄化槽施工状況確認書

検 査 項 目	確 認 事 項	確 認 欄
1 流入管きよ及び放流管きよのこう配	汚物や汚水の停滞がない	はい いいえ
2 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれがない	はい いいえ
3 誤接合等の有無	生活排水が全て接続されている	はい いいえ
	雨水や工場排水等が流入していない	はい いいえ
4 ますの位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切なますが設置されている	はい いいえ
5 流入管きよ、放流管きよ及び空気配管の変形又は破損のおそれ	管の露出等により変形又は破損のおそれがない	はい いいえ
6 かさ上げの状況	バルブの操作等の維持管理を容易に行うことができる	はい いいえ
7 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃が行いやすい場所に設置されている	はい いいえ
	保守点検、清掃の支障となるものが置かれていない	はい いいえ
	コンクリートスラブが打たれている	はい いいえ
8 漏水の有無	漏水が生じていない	はい いいえ
9 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれている	はい いいえ
10 接触材等の変形又は破損及び固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損がない	はい いいえ
	しっかり固定されている	はい いいえ
11 ばっ気装置、逆流装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損がない	はい いいえ
	しっかり固定されている	はい いいえ
	空気の出方や水流に片寄りがない	はい いいえ
12 消毒設備の変形、破損及び固定の状況	消毒設備に変形や破損がない	はい いいえ
	しっかり固定されている	はい いいえ
	薬剤筒が傾いていない	はい いいえ

13 ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設備並びに稼働状況	ポンプますに変形や破損がない	はい いいえ
	ポンプますに漏水のおそれがない	はい いいえ
	ポンプが2台以上設置されている	はい いいえ
	設計どおりの能力を有するポンプが設置されている	はい いいえ
	しっかり固定されている	はい いいえ
	ポンプの取外しが可能	はい いいえ
	ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれがない	はい いいえ
14 ブロワーの設置及び稼働状況	防震対策がなされている	はい いいえ
	しっかり固定されている	はい いいえ
	アースがなされている	はい いいえ
	漏電のおそれがない	はい いいえ
<p>上記のとおり確認したことを証する。</p> <p>年 月 日</p> <p>担当浄化槽整備士</p> <p>氏 名 _____</p> <p>浄化槽整備士免状の交付番号 _____</p>		