

【下水道トラブル】

Q16 マンホールから下水があふれているのですが？

道路のマンホールから下水があふれているなどの状況を発見されましたら、長浜市役所下水道施設課、北部振興局建設課（下水道維持管理係）までご連絡ください。



長浜市の下水道は、汚水は「下水管」で、雨水は「雨水渠などの水路」で別々に流す方式の「分流式下水道」となっています。雨水が「下水管」に入ることは通常考えられませんが、何らかの原因で流れ込むことがあります。

【下水道トラブル】

Q17 車が通るたびにマンホール蓋がガタつくのですが？

職員が現地を確認しますので、長浜市下水道施設課、北部振興局建設課（下水道維持管理係）までご連絡ください。必要に応じて修繕を行います。

マンホール蓋が欠けていたり、ずれているのを見かけた場合も連絡をお願いします。



マンホール回りのへこみや段差に気付かれた場合も、ご連絡をお願いします。

【下水道トラブル】

Q18 マンホールから悪臭がするのですが？


マンホールからの悪臭の主な原因は、堆積物などによる下水管のつまりが考えられます。現地を確認しますので、長浜市下水道施設課、北部振興局建設課（下水道維持管理係）までご連絡ください。



【下水道トラブル】

Q19 宅地内の污水管を破損しましたがどうしたらいいですか？

公共ますから宅地内の排水設備は、お客様の管理区分になります。お客様負担で直接、指定工事店へご依頼くださるようお願いいたします。



下水道に野菜くずなどを流すとつまりの原因になります。使用済の油を流すと冷えて固まりつまりや悪臭の原因になります。



トイレに水に溶けない新聞紙やティッシュペーパーなどを流すとつまりの原因になります。

定期的な「ます」の清掃をお願いします。