



衛生器具リスト

器 具 名	参考品番	付 属 品	電 源	消費電力	屋外	車庫	資材置き場	防火倉庫	休憩室1	休憩室2		合計	備考
散水栓	T28KUNH13	鍵付き SUS製ボックス共、寒冷地用			1							1	TOTO
立水栓	M241SH	SUS304HL, 給水管H1PVC, 13×70×1200 (H=950) T200CSNR13 (横水栓キー付き)			1							1	ミヤコ




面積表 (㎡)	
床面積	建築面積
181.80	242.40

平面図 1/100


記号	機器名	仕様	電源	消費電力	台数	設置場所	参考品番 (三菱)
FEW-300	業務用有圧換気扇	形式 格子タイプ 羽根径 300φ	1φ-100V	60.0 W	3	防災倉庫、資材置き場、車庫	EFG-30KSB2-C
		風量 1860 (1310) m³/h					FS-04SWA3
		付属品 SUS製ワイヤーカバー (防虫網付)、木枠					
		コントロールスイッチ (強弱スイッチ)					
FEW-250	壁付換気扇	形式 格子タイプ	1φ-100V	18.5 W	2	休憩室1, 2	EX-25EK9-C
		風量 690 m³/h					
		付属品 SUS製ワイヤーカバー (防虫網付)、コントロールスイッチ、木枠					
OA-200	給気口	形式 壁取付けタイプ			2	休憩室1, 2	
		ダクト径 200φ					
		付属品 SUS製深形フード (防虫網付)、丸形吸気グリル					P-18GLC4
OA-300	給気口	プラスチック製吸気ガラリ 285×285			3	軒天井	P-23GL6

※SUS製深形フードは、指定色焼付塗装とする。

AC-1	ルームエアコン室内機	形 式	ルームエアコン（霧ヶ峰）JXVシリーズ	外形寸法	295 x 799 × 309（重量 16.0Kg）	1φ-200V 20A	2	屋内	新設	室内機	MSZ-JXV5622S-W-1N	三菱電気 同等品		
		冷房能力	6.0 kW	暖房能力	10.2 kW	風量 冷房時	805 m ³ /h							
		2次側電源制御配線		冷媒配管	φ x φ	ワイヤレスリモコン	消費電力（冷/暖）	2020/3670 W						
	ルームエアコン室外機	形 式	ルームエアコン（霧ヶ峰）JXVシリーズ	外形寸法	714 x 800 × 285（重量 40.0Kg）	1φ-200V	送風機合計出力	50 W	2	屋外	新設	室外機	MUZ-JXV5622S	三菱電気 同等品
		スチール架台 H=500、ボルト固定4か所		配管カバー スリムダクト（塩ビ化粧カバー）ドレン管共巻き		圧縮機合計出力		1500 W						




MEMO	一級建築士事務所 滋賀県知事登録 (口)第2449号 滋賀県長浜市分田町350番地7	藤田 建築設計事務所 TEL:0749-63-4500 FAX:0749-56-3018 email:fujita.a.office@gmail.com	TITLE	豊公園再整備倉庫棟他新築工事 倉庫棟 冷暖房設備図	SCALE A1:1/100 A3:1/200	CHECK DEAT 00・00・00	DRAWN DEAT 00・00・00	SEAL	SHEET NO M 04 / 07
一級建築士登録 第85580号 藤田 泰蔵									



<p>注記：上記リストの深さは、参考とし現地調査の上決定すること。</p> <p>図中の深さは、設計GLを基準とする。公樹は現況樹蓋よりの深さを示す。</p> <p>屋外排水勾配は2/100を標準とする。</p>
--

衛生器具リスト

器 具 名	参考品番	付 属 品	電 源	消費電力	屋外	男子便所	女子便所	多目的便所	掃除具入れ							合計	
洋風便器	CS597BMS	SH596BAYR（ロタンク）、普通便座TC1R（蓋なし）、YH601FMR				2	4									6	TOTO
インテリアバー	TS134GLCY7S	固定金具共				1	1									2	〃
ベビーチェアー	YKA16S コナ	固定金具共				1	1									2	〃
ベビーチェアー	YKA15S 平面	固定金具共						1								1	〃
小便器	UFS900R		1φ100V	10 W		3										3	〃
小便器用手摺	T112CU2	固定金具共				1										1	〃
ペーパーシート	YKA25S	固定金具共						1								1	〃
トイレ用床材	AB690E					3										3	〃
マブ ライトカンター	ML60	オニックスシリーズ、幅1710mm、フロントパネル両開扉タイプ、底板、把手、洗面器2組設置				1	1									2	〃
連立化粧棚	MAM C 1710 C NX Y	オニックスシリーズ				1	1									2	〃
洗面器	L532#NW	TLE26506J（自動水栓）、TLDS2105J	1φ100V	5 W		2	2									4	〃
甲板	MLK1C 670	ブレーン							1							1	〃
掃除流し	SK322#SC1	TK22, T23AEQ20C, T9R, HH04060, T37SGEP							1							1	〃
大型鏡	MMA6A1710A1030W					1	1									2	〃
掃兼ドレン	CODM-2 50							1								1	ダイドレ
掃兼ドレン	CODM-2 75					2										2	〃
掃兼ドレン	CODM-2 100						1	1								2	〃
コンパクト多機能 トイレバック 車いす・オストメイト 対応セット	UADAK21R1A1ADD2BA TCF5840AUPN	汚物流し用リモコン便器洗浄ユニット：1W ウォシュレット（アブリコット、PS）：1260W 汚物流し用電気温水器：600W、 洗面器用電気温水器：505W 手洗器用自動水栓：0.4W	1φ100V					1								1	TOTO
散水栓	T28KUNH13	鍵付き SUS製ボックス共、寒冷地用			1											1	TOTO



TEL : 0749-63-4500 FAX : 0749-56-3018

email: fujita.a.office@gmail.com

[illegible]

豐公園再整備倉庫棟他新築工事

便所棟 機械設備図 (換気設備図)

SCALE

A1:1/50 A3:1/100

CHECK DEAT

0 · 00 · 00

DRAWN DEAT

07 · 09 · 21

SEAL

SHEET NO

M

07 / 07