


令和5年度 長教す第143号

長浜北小学校他遊具更新工事

仕 様 書

長浜市教育委員会事務局
すこやか教育推進課


(長浜市都市建設部都市計画課)




施工位置図
長浜市八幡中山町

複合遊具撤去 1基
複合遊具設置 1基

1/2500





施工位置図

長浜市相撲町

鉄棒撤去 1基
鉄棒設置 1基

1/2500

0 100m



| | |
|------|-----|
| 鉄棒撤去 | 1 基 |
| 鉄棒設置 | 1 基 |

虎御前公園
多目的広場

虎姫配水場

虎
姬
時
遊
館

丸山古墳跡

三 川 町

特記仕様書

工事番号 令和5年度 長教す第143号
工 事 名 長浜北小学校他遊具更新工事
工事場所 長浜市八幡中山町他

第1条 本工事の施工にあたっては、「一般土木工事等共通仕様書(令和2年4月滋賀県)」(以下「共通仕様書」という。)および「一般土木工事等共通仕様書付則(令和5年4月滋賀県土木交通部)」(以下「付則」という。)および本特記仕様書によるものとする。

第2条 共通仕様書ならびに付則において、「滋賀県が発注する土木工事等」は「長浜市が発注する土木工事等」に、「滋賀県建設工事請負契約約款」は「長浜市建設工事請負契約約款」に、「滋賀県建設工事監督要領」は「長浜市建設工事監督要領」に、「滋賀県建設工事検査要領」は「長浜市工事検査規程」に、それぞれ読み替えるものとする。

第3条 「公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律」の徹底を図り、適正な施工体制を確保するため、現場代理人および主任(監理)技術者と受注者との直接的な雇用関係の確認を行う。

1. 「配置予定技術者等届」を入札後、契約締結までに提出すること。なお現場代理人および主任(監理)技術者と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの(社会保険、雇用保険の写し等)を添付すること。
2. 専任の主任技術者および監理技術者は、入札執行日以前、3箇月以上の雇用関係にあること。
3. 長浜市建設工事請負契約約款(以下「約款」という。)第10条第3項の規定に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における現場代理人が他の工事の現場代理人を兼務できる条件は、別に定める「※長浜市現場代理人の常駐に関する運用基準」による。

※長浜市現場代理人の常駐に関する運用基準

長浜市ホームページ

<https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001587.html>

4. 主任技術者の資格は以下のとおりとする。
 - (1) 建設業法(第26条)による主任技術者の資格は、以下のとおりである。
 - 1) 実務経験年数による場合は、経歴書を提出すること。
 - ①大学卒〔指定学科〕 3年以上の実務経験
 - ②高校卒〔指定学科〕 5年以上の実務経験
 - ③そ の 他 10年以上の実務経験

2) 資格等による場合は、資格者証の写しを添付すること。

①建設業法「技術検定」

5. 当該工事における現場代理人と主任（監理）技術者を兼ねることができる。

6. 現場代理人は、建設業法第7条第1項第2号に定められた技術者（営業所における専任の技術者）でないこと。

第4条 長浜市の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入に関する通報制度」の徹底について）

1. 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。
2. 受注者は前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別紙様式第1号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。また、請負者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む）に対して、十分に指導を行うものとする。
3. 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

第5条 主任技術者又は監理技術者を専任すべき工事において専任を要しない期間

1. 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

2. 約款第30条第1項の規定に基づく完成した旨の通知を受け、監督員が完成確認した翌日から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、日程の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期満了後の監理技術者等の工事現場への専任を要しない。

第6条 本工事の施工にあたっては、環境に与える影響を十分認識し、適切な環境配慮を行うため特記事項を遵守し施工すること。

第7条 共通仕様書および付則に対する特記事項は、次のとおりとする。

記

第1編 共 通 編

第1章 総 則

第1節 総 則

1-1-1-3 設計図書の照査等

受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により長浜市契約約款第17条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。

確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとし、監督職員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。

なお、受注者は、設計図書の照査を行わないで現場に着手してはならず、該当する事実がない場合でも、設計図書の照査に関する測量結果等の資料を監督職員に提出すること。

1-1-1-4 施工計画書

施工計画書の作成にあたっては、「施工計画書作成要領（案）」によるものとするが、下記事項及び共通仕様書により別途規定がある場合は、その内容を追記するものとする。

また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合も、同様とする。

1. (11) 交通管理

受注者は、「施工計画書作成要領（案）」を参考に、必ずダンプトラック等の過積載防止対策について記載するものとする。

2. (14) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法

再生資源利用計画書等の作成について

受注者は、工事を施工する場合において、「土木請負工事必携（令和2年4月近畿地方整備局）、9. 建設副産物適正処理推進要綱、10. 再生資源の利用の促進について」により、再生資源利用計画書等を作成し監督職員に提出するものとする。

なお、計画書は施工計画書に含めて提出するものとする。

1-1-1-5 コリنز（CORINS）への登録

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリنز）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリنزから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日

以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。

登録対象は、工事請負代金額５００万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。

なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」はコリンズ登録時に監督職員にメール送信される。

なお、変更時と工事完成時の間が１０日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。

１－１－１－８ 工事の着手

受注者は、特記事項に定めのある場合を除き、特別な事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降３０日以内に工事着手しなければならない。

１－１－１－９ 工事の下請負

共通仕様書において、「滋賀県の工事指名競争参加資格者である場合には」とあるのは「長浜市の建設工事競争入札参加資格者である場合には」と読み替えるものとする。

１－１－１－１８ 建設副産物

１．建設発生土の利用について

本工事に使用する埋戻し材については、流用土を使用する。

建設発生土を使用するには品質が適正なものであるか確認し、監督職員と協議のうえ使用するものとする。

なお、工事着手前に再生資源利用計画書を作成し、完成時に計画の実施状況を監督職員に指定様式で報告すること。

２．建設廃棄物の処分について

工事着手時に再生資源利用計画書を作成し、完成時に計画の実施状況を監督職員に指定様式等で報告すること。

【建設副産物適正処理推進要綱】

（１）再資源化施設への搬入

本工事から発生するコンクリート塊、アスファルトコンクリート塊及び建設発生木材（伐採材の枝葉、伐根材）は、最寄りの再資源化施設に搬入するものとする。

(再資源化への適切な措置)

再資源化等をする施設の名称及び所在地

| 廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 | 受入時間 |
|---------|-------|-------|--------------|
| コンクリート塊 | (株)山豊 | 米原市岩脇 | 7時30分～17時30分 |

上表については、積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の想定する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

なお、建設廃棄物の処理にあたっては現場（作業所）に廃棄物処理責任者（支店には廃棄物処理総括責任者）を定めるとともに、下記の書類を添付すること。

イ．産業廃棄物処理委託契約書の写し

ロ．産業廃棄物処理業許可証の写し

ハ．再資源化施設への経路地図及び施設の写真

ニ．再生資源利用〔促進〕計画書（実施書）

また、運搬車両毎にマニフェスト（積荷目録）を発行し、搬出完了後はマニフェスト（D表）の写しを提出すること。

(2) 再資源化施設への搬入車両

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」改正に伴い、産業廃棄物収集運搬車に係る標示及び書面備え付けが義務づけられたことにより、別紙のとおり対応し、運搬車両毎に写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。

3. 特定建設資材の分別解体等・再資源化等への適切な措置

受注者は、工事に使用する特定建設資材および工事に伴い排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年度法律第104号）および「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年度法律第137号）を遵守し、分別解体等および再資源化等を実施するものとする。

・特定建設資材

| | |
|--------------------|--|
| コンクリート | 現場打ちコンクリート（無筋コンクリート、鉄筋コンクリート、PCコンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート等）、無筋コンクリート二次製品 |
| 鉄およびコンクリートから成る建設資材 | 有筋のコンクリート二次製品（鉄筋コンクリート二次製品、PCコンクリート二次製品、鉄筋コンクリート二次製品、鉄骨鉄筋コンクリート二次製品） |
| アスファルト・コンクリート | アスファルト混合物 |
| 木材 | 木材製品 |

・特定建設資材廃棄物

| |
|----------------|
| コンクリート塊 |
| アスファルト・コンクリート塊 |
| 建設発生木材 |

(1) 対象建設工事の請負契約に係る書面の記載

受注者は別に定める様式に分別解体等の方法および解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称および所在地、再資源化等に要する費用を記載し、契約までに監督職員に説明を行い、同意を得ること。

(2) 受注者は再資源化等が完了した年月日および再資源化等をした施設の名称および所在地、再資源化等に要した費用等を再資源化等報告書に記載し、監督職員に提出すること。

4. 建設副産物情報交換システムについて

本工事は、建設副産物情報交換システム（COBRIS）の登録対象工事であり、受注者は施工計画書作成時、工事完了時および登録情報の変更が生じた際は、速やかに当該システムのデータ入力または更新を行うこと。

また、受注者は、COBRISにより出力した再生資源利用〔促進〕計画書（実施書）を監督職員に提出するものとする。

（再生資源利用計画）

受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

（再生資源利用促進計画）

受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

1-1-1-24 履行報告書

受注者は、工事履行報告書の提出を要しない。

1-1-1-26 工事中の安全確保

（安全訓練等）

(1) 安全・訓練等の実施

本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。

1. 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
2. 当該工事内容等の周知徹底
3. 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底

4. 当該工事における災害対策訓練
5. 当該工事現場で予想される事故対策
6. その他、安全・訓練等として必要な事項

(2) 安全・訓練等に関する施工計画の作成

受注者は、工事の内容に応じた安全教育および安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載して、監督職員に提出しなければならない。

(3) 安全・訓練等の実施状況報告

受注者は、安全教育および安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等に記録した資料を整備および保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。

1-1-1-30 環境対策

(低騒音型・超低騒音型の使用)

- ① 本工事箇所は、特に生活環境を保全する必要がある地域であるので、施工にあたっては、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通省告示、平成13年4月9日改正）に基づき指定された建設機械を使用すること。
- ② 本工事において表1-1-1に示す一般工事用建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年法律第51号）」に基づく技術基準に適合する機械、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省経機発第249号）」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成18年3月17日付け国土交通省告示第348号）」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成18年3月17日付国総施第215号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。

ただし、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目的で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査照明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型建設機械と同等と見なすことができる。

ただし、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

排出ガス対策型建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。

表 1 - 1 - 1

| 機 種 | 備 考 |
|--|---|
| 一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクターショベル（車輪式） ・ブルドーザ ・発動発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの；油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバーサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機） ・ロードローラ、タイヤローラー、振動ローラー ・ホイールクレーン | ディーゼルエンジン（エンジン出力 7.5kW 以上 260kW 以下）を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。 |
| ・オフロード法の基準適合表示が付されているもの又は特定特殊自動車確認証の交付を受けているもの ・排出ガス対策型建設機械として指定を受けたもの | |

1 - 1 - 1 - 3 2 交通安全管理

(安全対策費)

安全対策については、施設管理者との打合せの結果により変更等が生じた場合は設計図書に関しては監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

また、条件変更及び受注者にて特に必要と認めた場合は、その対策等について設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

(安全施設類)

標識類、防護柵等の安全施設類については、現場条件に応じて設置する他、道路管理者及び所轄警察署並びに地元自治会と打合せを行い実施するものとする。

道路保安施設設置基準（案）以上の保安施設類が必要な場合、設計図書に関して協議するものとし、設計変更の対象とする。

(工事現場における標示施設等)

受注者は、工事現場における標示施設等の設置基準（平成 26 年 10 月 1 日一部改訂版滋賀県土木交通部）に基づき、標示施設および防護施設の設置および管理をおこなわなければならない。

受注者は、工事標示板等の製作にあたって事前に「工事種別」および「工事内容」について監督職員の確認を受けなければならない。

ご迷惑をおかけします

工事内容 → ○○○○○○ を
なおしています

平成○年○月○日まで
時間帯 21:00～6:00

工事種別 → **舗 装 修 繕 工 事**

発注者 滋賀県○○地域振興局建設管理部
電話 ○○○○-○○-○○○○

施工者 ○○建設株式会社
電話 ○○○○-○○-○○○○

1-1-1-40 保険の付保及び事故の補償

(法定外の労災保険の付保)

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第3章 無筋・鉄筋コンクリート

付則第1節 適用

(コンクリート用スラグ細骨材)

受注者は、コンクリートに使用する細骨材に、コンクリート用スラグ細骨材(JIS A 5011)を使用する場合は、単位体積重量が、設計重量を超えることにより、設計上不利とならないように、設計重量以下となるように配合(混合)すること。

(塩化物総量規制)

受注者は、コンクリート中の塩化物総量規制については、「コンクリート中の塩化物総量規制及びアルカリ骨材反応抑制対策実施要領(以下、「実施要領」という。)、I コンクリート中の塩化物総量規制」による他、次によるものとする。

- (1) 現場配合のコンクリートについても、レディーミクストコンクリートと同様とする。
- (2) 受注者は、容器その他の器具は、コンクリート中のアルカリ等に侵されずまた測定結果に悪い影響を及ぼさない材質を有し、塩化物の付着等がないように洗浄した後、表面の水分を取り除いたものを用いなければならない。
- (3) 測定記録

受注者は、策定結果は実施要領に示す様式により提出するものとする。

また、測定値を後日確認できるように計器の表示部等を測定ごとにカラー写真撮影して監督職員に提出するものとする。

(アルカリ骨材反応試験)

アルカリ骨材反応試験については、「コンクリート中の塩化物総量規制及びアルカリ骨材反応抑制対策実施要領 1-Ⅱアルカリ骨材反応抑制対策」による他、次によるものとする。

1. アルカリ骨材反応試験の結果、無害でないと判定された骨材を使用する場合は、次によるものとする。

- (1) レディーミクストコンクリートを使用する場合

レディーミクストコンクリート生産者と協議して抑制対策の3項のうちどの抑制対策によるものを納入するかを決め、監督職員に報告するものとする。

- (2) コンクリート製品を使用する場合

製造業者に抑制対策の3項のうち、どの抑制対策によっているのかを報告させ、監督職員に報告するものとする。

- (3) 現場でコンクリートを製造して使用する場合

現地における骨材事情、セメントの選択の余地等を考慮し、抑制対策の3項のうち、どの抑制対策を用いるかを決めてから監督職員に報告するものとする。

2. 記録の保存

実施した対策および確認した結果はとりまとめて監督職員に提出するものとする。

1-3-3-2 レディーミクストコンクリート

本工事に使用するコンクリートは、JIS表示許可工場の製品を使用するものとする。
ただし、JIS工場以外の製品を使用するときは監督員の承諾を得なければならない。
コンクリートの規格は次のとおりとし、スランプの許容範囲は±2.5cmとする。

実施に当り変更したい場合は、監督員の承諾を得て変更することができる。ただし、設計変更の対象とはしないものとする。

| 生コンクリート 呼び強度 | 粗骨材の 最大寸法 | スランプ | スランプの 許容範囲 | 水セメント比 | 備 考 |
|-----------------|--------------|------|---------------|--------|------|
| 18 | 40 | 8 | ±2.5 | 60%以下 | 高炉B種 |

第2編 材 料 編

第1章 一般事項

付則 第1節 適用

(再生資材の利用)

受注者は、下表のとおり再生資材を使用するものとする。

ただし、再生資材製造工場の都合等により下記の再生資材の使用が困難な場合については、設計図書に関し監督職員と協議するものとする。

| 資 源 名 | 規 格 | 用 途 | 備 考 |
|-------|-------|-----|-----|
| 基礎碎石 | RC-40 | 基礎材 | |

受注者は、再生資材を使用する場合は、以下により品質が適正なものであるか確認のうえ使用するものとする。

1. 上記再生資材を路盤材または舗装材として使用する場合は「舗装再生便覧」によるものとし、品質管理試験は、別表のとおりとする。

2. 再生クラッシャーランを基礎材として使用する場合は「舗装再生便覧」及び「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」によるものとし、構造物の立地条件を考慮して適正な品質の物を使用するものとする。

なお、河川に係わる工事（低水護岸等の水際耕作物）のコンクリートブロック張（積）、石張（積）の基礎材として使用する場合は、アスファルト塊の混入したものを使用してはならない。

3. 再生骨材は、木屑、紙、プラスチック、れんが等の混入物を有害量含んではならない。

〔別表〕

| 工 種 | 種 別 | 必要 項目 | 試 験 項 目 | 試 験 頻 度 |
|---|-----|----------|----------------|-----------|
| アスファルト 再生骨材 | 材 料 | | アスファルト抽出後の骨材粒度 | 舗装再生便覧による |
| | | | 旧アスファルト含有量 | 〃 |
| | | | 旧アスファルト針入度 | 〃 |
| | | | 骨材の微粒分量試験 | 〃 |
| 再 生 用 添 加 剤 (アスファルト系 及び 石油潤滑油 系) | 材 料 | | 動粘度 | 〃 |
| | | | 引火点 | 〃 |
| | | | 薄膜加熱後の粘度比 | 〃 |
| | | | 薄膜加熱質量変化率 | 〃 |
| | | | 密度 | 〃 |
| | | | 組成分析 | 〃 |
| 再 生 アスファルト | 材 料 | | 針入度 | 〃 |
| | | | 軟化点 | 〃 |
| | | | 伸度 | 〃 |
| | | | トルエン可溶分 | 〃 |
| | | | 引火点 | 〃 |
| | | | 薄膜加熱質量変化率 | 〃 |
| | | | 薄膜加熱針入度残留率 | 〃 |
| | | | 蒸発後の針入度比 | 〃 |
| | | | 密度 | 〃 |

受注者は、必要項目の選定及び頻度にあたっては監督職員と協議することとする。

なお、アスファルト混合物事前審査委員会の事前審査で認定された再生加熱合材を使用する場合は、付則第2編1－2－8－1一般瀝青材料の規定によることとする。

第2節 工事材料の品質及び検査（確認を含む）

（品質証明書等）

受注者は、工事に使用する材料のうち共通仕様書第2編第1章第2節表2－1－1以外の材料の使用にあたっては、その外観及び品質証明書等を照合して確認した資料を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。ただし、J I S製品については、使用届を提出するものとする。

第3編 土木工事共通編

第1章 総 則

第1節 総 則

3－1－1－16 創意工夫

当初請負代金額が250万円以上の工事について、工事成績評定においての高度技術、創意工夫または地域社会への貢献（以下「創意工夫等」という）に対する評価は、施工計画書にそのことが記載され、または事前に受注者から自主的に創意工夫等にかかる資料が監督職員あて提出され、それらの項目が創意工夫等に該当すると判断し、施工等に反映されていた場合に評価するものとし、実施前に施工計画書に記載または資料等の提出がなされていない場合は評価しないものとする。

(その他の特記事項)

1. 損害賠償

工事施工に伴い、通常発生する物件等の破損の補修費および騒音・振動・濁水・交通障害等による事業損失に係る補償は、受注者の負担において行うものとする。

2. 地元説明

受注者は、地元説明において、施工方法・工程・交通対策・安全対策等について関係者が納得するまで十分説明し工事着手すること。安全対策については、工事途中において住民の意見等を聞きながら、見直し改善し、第三者のより安全性を確保して実施すること

3. 高炉セメントの使用について

当工事におけるコンクリートは、すべて 高炉セメントB種を使用するものとする。

ただし、やむを得ず高炉セメントコンクリートに代えて普通ポルトランドセメントを使用する場合は、アルカリ骨材反応が無害の場合または抑制対策を行うことにより監督職員の承諾を得て使用することができる。

なお、設計変更の対象とはしない。

4. 交通安全対策

本工事施工区域において、十分交通安全対策については配慮し、各施工時には必要な保安施設および交通誘導員を配置しなければならない。

- (1) 標識類、防護柵等の安全施設類に付いては、現場条件に応じて設置するほか、警察等第三者との協議に基づき実施するものとする。
- (2) 通行止めによる施工箇所については、迂回路、工事期間、受注者名および施工主体名等、道路使用許可条件に付された内容を明示し、特に緊急連絡体制や夜間照明施設 の保全体制を監督職員に提出のこと。
- (3) 工事施工にあたり、当該工事施工区間内である主要地方道および市道を対象として、工事車両の運行経路および掘削機械等の重機の使用計画を監督職員に提出するとともに、事前に書面等により道路管理者および周辺住民等に、了解を求めなければならない。
- (4) 冬期においては、積雪および凍結対策についても、十分対応しなければならない。
- (5) 施工箇所を通行する地元住民への事前広報を徹底し、理解を得ると共に、工事警戒標識等を十分に設置して各種事故防止に努めること。

5. 土曜閉庁における作業について

受注者は、工事实施の都合上、土曜日等に作業を行う場合は、共通仕様書第1編（1－1－1－36）によるものとする。

6. 資源の使用抑制について

本工事における工事用重機・車両等の使用にあたっては、アイドリングストップや効率的な運転を行い、省エネルギーに取り組むこと。

7. 施設内・公園内の安全について

本工事施工箇所が小学校内・公園内であり、工事中における施設利用者の安全管理については十分に対策を行い、工程についても学校等と調整を行うこと。

8. 遊具の保証等について

- (1) 受注者は遊具を供用開始した翌日から2年間は受注者の保証期間とし、(社)日本公園施設業協会の「公園施設団体賠償責任保険加入証」あるいはこれに代わる賠償責任保険加入等を提出すること。
- (2) 設置する遊具は製造物責任(PL)法に基づく生産物賠償責任保険の適用製品であるものとし、また、受注者の責任に帰する故障・汚損、不良その他不具合が生じた場合は、速やかに交換等に応じること。
- (3) 補修用性能部品については、引渡し後5年間は保有すること。

9. 遊具の基準について

本工事における遊具の設置にあたっては、「遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014 (一般社団法人日本公園施設業協会) 2014 年 6 月」を参考に工事を行うこと。

10. その他

その他、本仕様書に記載なき事項については、監督職員の指示によること。

※網掛け部分は必ず記入してください。その他の部分については、可能な限り記入してください。

1. 工事概要

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------|---------|----------------------|--------------------|-----------|--------|---------------|--|
| 1.工事概要 | | 発注担当者チェック欄 | | 請負会社名 | | 国書会社コード*2 | | 記入年月日 R 年 月 日 | |
| 発注機関名 | 発注機関コード*1 | 担当者 | TEL () | 建設業許可 または 短体工事監修者 | 大証 知事 | 号 | | 工事責任者 | |
| | | | | 会社所在地 | TEL FAX () () | | 調査票記入者 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------------|--|---------|--------------------------|------|----------------------------------|-------------|---|----------|---|--|--|--|------|------|-----|---------|---------|------------------|---|------------------|--|--|
| 工事名 | | | | | 工事種別コード*3 | 請負金額 | 千円十 万円未満四捨五入 0,000 円 (税込み) | | 左記金額のうち 特定建設資材廃棄物の再資源化等に基いた費 千円十 万円未満四捨五入 0,000 円 (税込み) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事施工場所 | 都 道 | 市 区 | 住面コード*4 | 工 期 | 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで | | | 再資源化等の完了年月日 | | 令和 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事概要等 | 施工条件の内容 (再生資源の利 用に関する特記 事項等) | | | | | | | | 建築・解体工事のみ 右欄に記入して下さい | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <table border="1"> <tr> <td>建築面積</td> <td>延床面積</td> <td>階 数</td> <td>地上 階</td> <td>地下 階</td> </tr> <tr> <td>構造 (数字に○をつける)</td> <td>1.鉄骨鉄筋コンクリート造 2.鉄筋コンクリート造 3.鉄骨造 4.コンクリートブロック造 5.木造 6.その他</td> <td>用途 (数字に○をつける)</td> <td>1.居住専用 2.居住産業併用 3.事務所 4.工場・作業所 5.倉庫 6.その他</td> <td></td> </tr> </table> | | | | 建築面積 | 延床面積 | 階 数 | 地上 階 | 地下 階 | 構造 (数字に○をつける) | 1.鉄骨鉄筋コンクリート造 2.鉄筋コンクリート造 3.鉄骨造 4.コンクリートブロック造 5.木造 6.その他 | 用途 (数字に○をつける) | 1.居住専用 2.居住産業併用 3.事務所 4.工場・作業所 5.倉庫 6.その他 | |
| 建築面積 | 延床面積 | 階 数 | 地上 階 | 地下 階 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構造 (数字に○をつける) | 1.鉄骨鉄筋コンクリート造 2.鉄筋コンクリート造 3.鉄骨造 4.コンクリートブロック造 5.木造 6.その他 | 用途 (数字に○をつける) | 1.居住専用 2.居住産業併用 3.事務所 4.工場・作業所 5.倉庫 6.その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.建設資材利用計画

注：コード*5～9は下記欄外のコード表より数字を選んでください。

| 建設資材（新材を含む全体の利用状況） | | | | 左記のうち、再生資材の利用状況 | | （再生資材を利用した場合に記入してください） | | | | | 再生資源 | |
|--------------------|------------------|-----|-----------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|
| 分類 | 小分類 コード*5 | 規格 | 主な利用用途 コード*6 | 利用量(A) 小数点第三位まで | 再生資源の名称 コード*7 | 再生資材利用量(B) 小数点第三位まで | 再生資源の供給元施設、工事等の名称 | 供給元 種類 コード*8 | 施工条件 内容 コード*9 | 再生資材の供給元場所住所 | 住所コード *4 | 利用率 B/A×100 |
| 特定建設資材 | コンクリート | | | トン | | トン | | | | | | % |
| | | 合 計 | | トン | | トン | | | | | | % |
| | コンクリート及び敷から成る建設資 | | | トン | | トン | | | | | | % |
| | | 合 計 | | トン | | トン | | | | | | % |
| | 木 材 | | | トン | | トン | | | | | | % |
| | | 合 計 | | トン | | トン | | | | | | % |
| その他の建設資材 | アスファルト・コンクリート | | | トン | | トン | | | | | | % |
| | | 合 計 | | トン | | トン | | | | | | % |
| | 土 砂 | | | 締めm³ | | 締めm³ | | | | | | % |
| | | 合 計 | | 締めm³ | | 締めm³ | | | | | | % |
| | 砕 石 | | | m³ | | m³ | | | | | | % |
| | | 合 計 | | m³ | | m³ | | | | | | % |
| その他の建設資材 | 強化コンクリート・継手 | | | トン | | トン | | | | | | % |
| | | 合 計 | | トン | | トン | | | | | | % |
| | 石膏ボード | | | トン | | トン | | | | | | % |
| | | 合 計 | | トン | | トン | | | | | | % |
| | その他の建設資材 | | | トン | | トン | | | | | | % |
| | | 合 計 | | トン | | トン | | | | | | % |

| コード#5 コンクリートについて | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1.生コン | 2.再生生コン(Co再生骨材H) |
| 3.再生生コン(Co再生骨材M) | 4.再生生コン(Co再生骨材L) |
| 5.再生生コン(その他再生骨材) | 6.重筋コンクリート二次製品(バーン骨材) |
| 7.重筋コンクリート二次製品(リウス品) | 8.重筋重筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) |
| 9.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生生材) | 10.その他 |
| コンクリート及び鉄からなる建設資材について | |
| 1.有筋コンクリート二次製品(バーン骨材) | 2.有筋コンクリート二次製品(リウス品) |
| 3.再生有筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) | 4.再生有筋コンクリート二次製品(その他再生生材) |
| 木材について | |
| 1.木材(ボード類を除く) | 2.木質ボード |
| アスファルト混合物について | |
| 1.粗粒度アスコン | 2.密粒度アスコン |
| 3.改良アスコン | 4.舗装アスファルト安定処理路盤料 |
| 土砂について | |
| 1.第一種建築発生土 | 2.第二種建築発生土 |
| 3.第三種土以外の泥土 | 4.深達土 |
| 5.重筋コンクリート砂 | 6.山砂、山土などの新材(緑砂土、腐入土) |
| 碎石について | |
| 1.クラッシャーラン | 2.粒度調整碎石 |
| 3.5り石、割り石、自然石 | 4.単粒度碎石 |
| 塩化ビニル管・排水管について | |
| 1.塩酸化ビニル管 | 2.その他 |
| 石膏ボードについて | |
| 1.石膏ボード | 2.2型石膏石膏ボード |
| 3.化粧石膏ボード | 4.石膏ラスボード |
| 5.その他建設資材について | 6.その他 |

コード*6
アスファルト混合物について
1.表層 2.高層
3.上層路盤 4.歩道
5.その他(駐車場舗装、救急車内装等)
土砂について
1.道路路盤 2.路床 3.河川築堤
4.建築物の基礎材、埋戻し用
5.宅地造成用
7.ほか整備(農地整備) 6.水面埋立用
8.その他
砕石について
1.舗装の下層路盤材
2.舗装の上層路盤材
3.建築物の基礎材、基礎材
4.その他
塩化カルシウム・塩について
1.水道(配水) 2.下水道用 3.ケール用
4.農薬用 5.設備用 6.その他
石膏ボードについて
1.天井 2.その他
その他(建設資材について)
*6は、建設資材の分類に統一して(でない)

コード*7

| コンクリートについて | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. 再生生コン(Co再生骨材M) | 2. 再生生コン(Co再生骨材M) |
| 3. 再生生コン(Co再生骨材M) | 4. 再生生コン(その他再生骨材) |
| 5. 再生無筋コンクリート製品(ウレタス品) | 6. 再生無筋コンクリート製品(Co再生骨材) |
| 7. 再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材) | 8. その他 |
| コンクリート及びびたからなる建設資材について | |
| 9. 再生有筋コンクリート二次製品 | 2. 再生有筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) |
| 3. 再生有筋コンクリート二次製品(その他再生材) | 4. その他 |
| 木材について | |
| 1. 再生木材(ボード種を除く) | 2. 再生木質ボード |
| アスファルト・混合物について | |
| 1. 再生密粒度アスコン | 2. 再生密粒度アスコン |
| 3. 再生開粒度アスコン | 4. 再生開粒度アスコン |
| 5. 再生改質アスコン | 6. 再生アスファルトモルタル |
| 7. 再生改質アスファルト安定処理路材 | 8. その他 |
| 土砂について | |
| 1. 第一種建設発生土 | 2. 第二種建設発生土 |
| 3. 第三種建設発生土 | 3. 第三種建設発生土 |
| 4. 第四種建設発生土 | 5. 深達土 |
| 7. 土質改良土 | 8. 深達土 |
| 9. 建設汚泥処理砂 | 9. 再生コンクリート砂 |
| 砕石について | |
| 1. 再生クラッシャーラン | 2. 再生粒度調整砕石 |
| 3. 鉱質 | 4. その他 |
| 塩化ビニル管・継手について | |
| 1. 再生塩化ビニル管・継手 | 2. その他 |
| その他建設資材について | |
| (利用者の多い1,2,3目目の再生資材名称を具体的に記入してください) | |

コード#8
再生資材の供給元について

1. 現場内利用
2. 他の工事現場(内陸)
3. 他の工事現場(海沿)
4. 再資源化施設
5. 土砂ストックヤード
6. その他

コード#9
施工条件について

1. 再生材の利用の指示あり
2. 再生材の利用の指示なし

裏面にも御記入ください

様式2 再生資源利用促進計画書 ー建設副産物搬出工事用ー

※網掛け部分は必ず記入してください。その他の部分については、可能な限り記入してください。

1.工事概要 表面(様式1)に必ずご記入下さい

建築工事に於いて、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。
複数年度にまたがる工事については、年度毎に作成して下さい。

裏面

2.建設副産物搬出計画

| 建設副産物の種類 | ①発生量 (掘削等) =②+③+④ 小数点第3位まで | 現場内利用・減量 | | | 現場外搬出について | | | | | | | | | | 再生資源利用促進率 | |
|----------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|---------|-------------|----------|--------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|--|
| | | 現場内利用 | | 減量化 | 搬出先名称 | 区分 どちらかに○を 付けて下さい | 施工条件の 内容 コード*12 | 搬出先場所住所 | 住所コード *4 | 距離 *5 | 搬出先の 種類 コード *13 | ④現場外搬出量 | | ⑤再生資源 利用促進率 ②÷③×⑤(%) | ②+③+⑤(%) | |
| | | 用途 コード *10 | ②利用量 小数点第3位まで | ③減量化量 小数点第3位まで | | | | | | | | ④現場外搬出量 小数点第3位まで | ⑤再生資源 利用促進率 ②÷③×⑤(%) | | | |
| 特定建設副産物 | コンクリート塊 | トン | トン | トン | 搬出先1 | 公共 民間 | | | | | km | トン | トン | トン | 9% | |
| | 建設発生木材A (丸太、木材等) | トン | トン | トン | 搬出先1 | 公共 民間 | | | | | km | トン | トン | トン | 9% | |
| | アスファルト・ コンクリート塊 | トン | トン | トン | 搬出先1 | 公共 民間 | | | | | km | トン | トン | トン | 9% | |
| | その他がれき類 | トン | トン | トン | 搬出先1 | 公共 民間 | | | | | km | トン | トン | トン | 9% | |
| | 建設発生木材B (はく、断端材など) | トン | トン | トン | 搬出先1 | 公共 民間 | | | | | km | トン | トン | トン | 9% | |
| | 建設汚泥 | トン | トン | トン | 搬出先1 | 公共 民間 | | | | | km | トン | トン | トン | 9% | |
| | 金属くず | トン | トン | トン | 搬出先1 | 公共 民間 | | | | | km | トン | トン | トン | 9% | |
| | 廃強化ビニル 管・継手 | トン | トン | トン | 搬出先1 | 公共 民間 | | | | | km | トン | トン | トン | 9% | |
| | 廃プラスチック (廃強化ビニル管・継 手を除く) | トン | トン | トン | 搬出先1 | 公共 民間 | | | | | km | トン | トン | トン | 9% | |
| | 廃石膏ボード | トン | トン | トン | 搬出先1 | 公共 民間 | | | | | km | トン | トン | トン | 9% | |
| 建設副産物 | 紙くず | トン | トン | トン | 搬出先1 | 公共 民間 | | | | | km | トン | トン | トン | 9% | |
| | アスベスト (飛散性) | トン | トン | トン | 搬出先1 | 公共 民間 | | | | | km | トン | トン | トン | 9% | |
| | その他の分別さ れた廃棄物 | トン | トン | トン | 搬出先1 | 公共 民間 | | | | | km | トン | トン | トン | 9% | |
| | その他の分別さ れた廃棄物 | トン | トン | トン | 搬出先1 | 公共 民間 | | | | | km | トン | トン | トン | 9% | |
| | 第一種 建設発生土 | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | 搬出先1 | 公共 民間 | | | | | km | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | 9% | |
| | 第二種 建設発生土 | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | 搬出先1 | 公共 民間 | | | | | km | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | 9% | |
| | 第三種 建設発生土 | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | 搬出先1 | 公共 民間 | | | | | km | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | 9% | |
| | 第四種 建設発生土 | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | 搬出先1 | 公共 民間 | | | | | km | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | 9% | |
| | 表層土以外 の泥土 | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | 搬出先1 | 公共 民間 | | | | | km | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | 9% | |
| | 表層土 (建設汚泥を除く) | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | 搬出先1 | 公共 民間 | | | | | km | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | 9% | |
| 合計 | | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | 搬出先2 | 公共 民間 | | | | | km | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | 9% | |

注記
ー一般廃棄物は記入しないでください。
・土壌汚染対策法に基づき処理する土壌は記入しないでください。

コード*12
施工条件について
1.A指定処分
(発注時に指定されたもの)
2.B指定処分(もしくは準指定処分)
(発注時には指定されていないが、
発注後に設計変更し指定処分とされたもの)
3.自由処分

コード*13
建設副産物の場合
1.売却
2.他の工事現場(内陸)
3.他の工事現場(海面)
4.中間処理施設(アスファルト合材プラント)
5.中間処理施設(合材プラント以外の再処理施設)
6.中間処理施設(サマライサイクル)
7.中間処理施設(単焼却)

建設発生土の場合
1.売却
2.他の工事現場(内陸)
3.他の工事現場(海面)
4.中間処理施設(アスファルト合材プラント)
5.中間処理施設(合材プラント以外の再処理施設)
6.中間処理施設(サマライサイクル)
7.中間処理施設(単焼却)

※6、9、10へ搬出した場合は、有効利用とみなされません。

様式3 再生資源利用実施書 ー建設資材搬入工事用ー

※網掛け部分は必ず記入してください。その他の部分については、可能な限り記入してください。

1.工事概要

発注機関名

発注機関コード*1

発注担当者チェック欄

担当者

TEL

()

請負会社名

請負会社コード*2

代表取締役

代表取締役

TEL

FAX

()

()

記入年月日

R. 年 月 日

工事責任者

調査票記入者

工事名

工事種別コード*3

請負金額

千 百 十 千 百 十
億 億 億 億 万 万 万 万 1万円未満四捨五入
0,000 円 (税込み)

左記金額のうち
特定建設資材搬入物の再生資源化等に要した費
千 百 十 千 百 十
億 億 億 億 万 万 万 万 1万円未満四捨五入
0,000 円 (税込み)

特定建設資材搬入物の再生資源化等に要した費
千 百 十 千 百 十
億 億 億 億 万 万 万 万 1万円未満四捨五入
0,000 円 (税込み)

工事施工場所

都 道 市 区 町 村

住所コード*4

工 期

令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで

再資源化等の完了年月日

令和 年 月 日

工事概要等

施工条件の内容
(再生資源の利用に関する特記事項等)

建築・解体工事のみ
右欄に記入して下さい

建築面積

延床面積

階 数

地上 階

地下 階

構造
(数字に○をつける)

1.鉄骨鉄筋コンクリート造 2.鉄筋コンクリート造 3.鉄骨造 4.コンクリートブロック造 5.木造 6.その他

用途
(数字に○をつける)

1.居住専用 2.居住兼業併用 3.事務所 4.店舗 5.工場・作業所 6.倉庫 7.学校 8.病院診療所 9.その他

2.建設資材利用実施

注:コード*5~9は下記欄外のコード表より数字を選んでください。

| 建設資材 (新材を含む全体の利用状況) | | | | 左記のうち、再生資材の利用状況 | | | | (再生資材を利用した場合に記入してください) | | | | 再生資源 |
|---------------------|--------------------|-------|--------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------|--------------|--------|---------|
| 分類 | 小分類 | 規格 | 主な利用用途 | 利 用 量 (A) | 再生資源の名称 | 再生資材利用量 (B) | 再生資源の供給元施設、工事等の名称 | 供給元 | 施工条件 | 再生資材の供給元場所住所 | 住所コード | 利用率 |
| コード*5 | コード*6 | コード*7 | コード*8 | 小数点第三位まで | コード*9 | 小数点第三位まで | コード*10 | コード*11 | コード*12 | コード*13 | コード*14 | B/A×100 |
| 特定建設資材 | コンクリート | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| | | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| | 合計 | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| | コンクリート及び鉄骨から成る建設資材 | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| | | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| | 合計 | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| | 木材 | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| | | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| | 合計 | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| | アスファルト・コンクリート | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| その他の建設資材 | 土 砂 | | | 締めm ³ | 締めm ³ | 締めm ³ | | | | | | % |
| | | | | 締めm ³ | 締めm ³ | 締めm ³ | | | | | | % |
| | 合計 | | | 締めm ³ | 締めm ³ | 締めm ³ | | | | | | % |
| | 砕 石 | | | m ³ | m ³ | m ³ | | | | | | % |
| | | | | m ³ | m ³ | m ³ | | | | | | % |
| | 合計 | | | m ³ | m ³ | m ³ | | | | | | % |
| | 強化コンクリート・鉄骨 | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| | | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| | 合計 | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| | 石膏ボード | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| その他の建設資材 | その他の建設資材 | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| | | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| | 合計 | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| | その他の建設資材 | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| | | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| | 合計 | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| | その他の建設資材 | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| | | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| | 合計 | | | トン | トン | トン | | | | | | % |
| | その他の建設資材 | | | トン | トン | トン | | | | | | % |

- コード*5
コンクリートについて
- 1.生コン
 - 2.再生生コン(Co再生資材M)
 - 3.再生生コン(Co再生資材L)
 - 4.再生生コン(Co再生資材H)
 - 5.再生生コン(Co再生資材)
 - 6.再生生コン(Co再生資材)
 - 7.再生生コン(Co再生資材)
 - 8.再生生コン(Co再生資材)
 - 9.再生生コン(Co再生資材)
 - 10.その他
- コンクリート及び鉄骨から成る建設資材について
- 1.有筋コンクリート二次製品(リユース品)
 - 2.有筋コンクリート二次製品(Co再生資材)
 - 3.再生有筋コンクリート二次製品(Co再生資材)
 - 4.再生有筋コンクリート二次製品(Co再生資材)
 - 5.その他
- 木材について
- 1.木材(ボード類を除く)
 - 2.木質ボード
 - 3.木質ボード
 - 4.木質ボード
 - 5.木質ボード
 - 6.木質ボード
 - 7.木質ボード
 - 8.木質ボード
 - 9.木質ボード
 - 10.その他
- アスファルト混合物について
- 1.粗粒アスコン
 - 2.中粒アスコン
 - 3.細粒アスコン
 - 4.開粒度アスコン
 - 5.改質アスコン
 - 6.アスファルトモルタル
 - 7.加齢アスファルト安定処理路盤材
 - 8.その他
- 土砂について
- 1.第一種建設発生土
 - 2.第二種建設発生土
 - 3.第三種建設発生土
 - 4.第四種建設発生土
 - 5.汚濁土以外の泥土
 - 6.汚濁土
 - 7.土質改良土
 - 8.建設汚泥処理土
 - 9.再生コンクリート砂
 - 10.山砂、山土などの新材(採取土、購入土)
- 砕石について
- 1.クラッシャーラン
 - 2.粒径調整砕石
 - 3.鉋さい
 - 4.単粒度砕石
 - 5.くろ石、新くろ石、自然石
 - 6.その他
- 強化コンクリート管・継手について
- 1.硬質強化コンクリート管
 - 2.その他
- 石膏ボードについて
- 1.石膏ボード
 - 2.シージング石膏ボード
 - 3.強化石膏ボード
 - 4.化粧石膏ボード
 - 5.石膏ラスボード
 - 6.その他
- その他の建設資材について
(利用量の多い上位2品目を具体的に記入してください)

- コード*6
アスファルト混合物について
- 1.表層
 - 2.基層
 - 3.上層路盤
 - 4.歩道
 - 5.その他(駐車場舗装、敷地内舗装等)
- 土砂について
- 1.道路路床
 - 2.路床
 - 3.河川築堤
 - 4.構造物の基礎材、埋戻し用
 - 5.宅地造成用
 - 6.水面埋立用
 - 7.ほか整備(農地整備)
 - 8.その他
- 砕石について
- 1.舗装の下層路盤材
 - 2.舗装の上層路盤材
 - 3.構造物の基礎材、基礎材
 - 4.その他
- 強化コンクリート管・継手について
- 1.水道(配水)用
 - 2.下水道用
 - 3.ケーブル用
 - 4.農業用
 - 5.設備用
 - 6.その他
- 石膏ボードについて
- 1.壁
 - 2.天井
 - 3.その他
- その他の建設資材について
(利用用途を具体的に記入してください)

- コード*7
コンクリートについて
- 1.再生生コン(Co再生資材H)
 - 2.再生生コン(Co再生資材M)
 - 3.再生生コン(Co再生資材L)
 - 4.再生生コン(Co再生資材)
 - 5.再生生コン(Co再生資材)
 - 6.再生生コン(Co再生資材)
 - 7.再生生コン(Co再生資材)
 - 8.その他
- コンクリート及び鉄骨から成る建設資材について
- 1.有筋コンクリート二次製品(リユース品)
 - 2.再生有筋コンクリート二次製品(Co再生資材)
 - 3.再生有筋コンクリート二次製品(Co再生資材)
 - 4.その他
- 木材について
- 1.再生木材(ボード類を除く)
 - 2.再生木質ボード
- アスファルト混合物について
- 1.再生粗粒アスコン
 - 2.再生中粒アスコン
 - 3.再生細粒アスコン
 - 4.再生開粒度アスコン
 - 5.再生改質アスコン
 - 6.再生アスファルトモルタル
 - 7.再生加齢アスファルト安定処理路盤材
 - 8.その他
- 土砂について
- 1.第一種建設発生土
 - 2.第二種建設発生土
 - 3.第三種建設発生土
 - 4.第四種建設発生土
 - 5.汚濁土以外の泥土
 - 6.汚濁土
 - 7.土質改良土
 - 8.建設汚泥処理土
 - 9.再生コンクリート砂
- 砕石について
- 1.再生クラッシャーラン
 - 2.再生粒径調整砕石
 - 3.鉋さい
 - 4.その他
- 強化コンクリート管・継手について
- 1.再生硬質強化コンクリート管
 - 2.その他
- その他の建設資材について
(利用量の多い上位2品目の再生資材名称を具体的に記入してください)

- コード*8
再生資材の供給元について
- 1.現場内利用
 - 2.他の工事現場(内陸)
 - 3.他の工事現場(海岸)
 - 4.再資源化施設
 - 5.土砂ストックヤード
 - 6.その他
- コード*9
施工条件について
- 1.再生材の利用の指示あり
 - 2.再生材の利用の指示なし

裏面にも御記入ください

様式4 再生資源利用促進実施書 ー建設副産物搬出工事用ー

※網掛け部分は必ず記入してください。その他の部分については、可能な限り記入してください。

1. 工事概要 表面(様式1)に必ずご記入下さい

建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。
複数年度にまたがる工事については、年度毎に作成して下さい。

裏面

2. 建設副産物搬出実施

| 建設副産物の種類 | ①発生量 (掘削等) =②+③+④ 小数点第三位まで | 現場内利用・減量 | | | | 現場外搬出について | | | | | | | | | | 再生資源利用促進率 | |
|----------|---|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|-------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | 現場内利用 | | 減量化 | | 搬出先名称 | | 区分 どちらかに○を 付けて下さい | 施工条件の 内容 コード*12 | 搬出先場所住所 | 住所コード *4 | 道路距離 *5 千三百十ー | 搬出先の 種類 コード *13 | ④現場外搬出量 | | ⑤再生資源 利用促進量 小数点第三位まで | ⑥再生資源 利用促進率 ②+③+④ (%) |
| | | 用途 コード *10 | ②利用量 うち現場内 改良分 小数点第三位まで | 減量化 コード *11 | ③減量化量 小数点第三位まで | 2ヶ所まで記入できます。3ヶ所以上に わたる時は、用紙を変えて下さい。 | うち現場内 改良分 小数点第三位まで | | | | | | | ④現場外搬出量 小数点第三位まで | | | |
| 建設副産物 | 特定建設副産物 コンクリート塊 | トン | トン | トン | | 搬出先1 搬出先2 | 公共 民間 公共 民間 | | | | | 1km 1km | トン トン | トン トン | トン | 9% | |
| | 建設発生木材A (柱、梁、土留など大断面材 と建設発生木材Bとの区別) | トン | トン | トン | | 搬出先1 搬出先2 | 公共 民間 公共 民間 | | | | | 1km 1km | トン トン | トン トン | トン | 9% | |
| | アスファルト・ コンクリート塊 | トン | トン | トン | | 搬出先1 搬出先2 | 公共 民間 公共 民間 | | | | | 1km 1km | トン トン | トン トン | トン | 9% | |
| | その他がれき類 | トン | トン | トン | | 搬出先1 搬出先2 | 公共 民間 公共 民間 | | | | | 1km 1km | トン トン | トン トン | トン | 9% | |
| | 建設発生木材B (柱、梁、土留など大断面材 と建設発生木材Aとの区別) | トン | トン | トン | | 搬出先1 搬出先2 | 公共 民間 公共 民間 | | | | | 1km 1km | トン トン | トン トン | トン | 9% | |
| | 建設汚泥 | トン | トン | トン | トン | 搬出先1 搬出先2 | 公共 民間 公共 民間 | | | | | 1km 1km | トン トン | トン トン | トン | 9% | |
| | 金属くず | トン | トン | トン | | 搬出先1 搬出先2 | 公共 民間 公共 民間 | | | | | 1km 1km | トン トン | トン トン | トン | 9% | |
| | 腐植化ビニル 管・継手 | トン | トン | トン | | 搬出先1 搬出先2 | 公共 民間 公共 民間 | | | | | 1km 1km | トン トン | トン トン | トン | 9% | |
| | 腐プラスチック (腐植化ビニル管・継 手を除く) | トン | トン | トン | | 搬出先1 搬出先2 | 公共 民間 公共 民間 | | | | | 1km 1km | トン トン | トン トン | トン | 9% | |
| | 廃石膏ボード | トン | トン | トン | | 搬出先1 搬出先2 | 公共 民間 公共 民間 | | | | | 1km 1km | トン トン | トン トン | トン | 9% | |
| | 紙くず | トン | トン | トン | | 搬出先1 搬出先2 | 公共 民間 公共 民間 | | | | | 1km 1km | トン トン | トン トン | トン | 9% | |
| | アスベスト (熱酸性) | トン | トン | トン | | 搬出先1 搬出先2 | 公共 民間 公共 民間 | | | | | 1km 1km | トン トン | トン トン | トン | 9% | |
| | その他の分別さ れた廃棄物 | トン | トン | トン | | 搬出先1 搬出先2 | 公共 民間 公共 民間 | | | | | 1km 1km | トン トン | トン トン | トン | 9% | |
| | その他の分別さ れた廃棄物 | トン | トン | トン | | 搬出先1 搬出先2 | 公共 民間 公共 民間 | | | | | 1km 1km | トン トン | トン トン | トン | 9% | |
| 建設発生土 | 第一種 建設発生土 | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | | 搬出先1 搬出先2 | 公共 民間 公共 民間 | | | | | 1km 1km | 地山m ³ 地山m ³ | 地山m ³ 地山m ³ | 地山m ³ | 9% | |
| | 第二種 建設発生土 | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | | 搬出先1 搬出先2 | 公共 民間 公共 民間 | | | | | 1km 1km | 地山m ³ 地山m ³ | 地山m ³ 地山m ³ | 地山m ³ | 9% | |
| | 第三種 建設発生土 | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | | 搬出先1 搬出先2 | 公共 民間 公共 民間 | | | | | 1km 1km | 地山m ³ 地山m ³ | 地山m ³ 地山m ³ | 地山m ³ | 9% | |
| | 第四種 建設発生土 | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | | 搬出先1 搬出先2 | 公共 民間 公共 民間 | | | | | 1km 1km | 地山m ³ 地山m ³ | 地山m ³ 地山m ³ | 地山m ³ | 9% | |
| | 深掘土以外の 泥土 | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | | 搬出先1 搬出先2 | 公共 民間 公共 民間 | | | | | 1km 1km | 地山m ³ 地山m ³ | 地山m ³ 地山m ³ | 地山m ³ | 9% | |
| | 深掘土 (建設汚泥を除く) | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | | 搬出先1 搬出先2 | 公共 民間 公共 民間 | | | | | 1km 1km | 地山m ³ 地山m ³ | 地山m ³ 地山m ³ | 地山m ³ | 9% | |
| | 合計 | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | | | | | | | | | 地山m ³ | 地山m ³ | 地山m ³ | 9% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コード※10
1.路盤材 2.裏込材
3.埋戻し材 4.その他

コード※11
1.焼却 2.脱水
3.天日乾燥 4.その他

コード※12
施工条件について
1.A指定処分
(発注時に指定されたもの)
2.B指定処分(もしくは準指定処分)
(発注時には指定されていないが、
発注後に設計変更し指定処分とされたもの)
3.自由処分

コード※13
【建設副産物の場合】
1.売却 2.他の工事現場 3.広域認定制度による処理 4.中間処理施設(アスファルト合材プラント) 5.中間処理施設(合材プラント以外の再処理施設) 6.中間処理施設(サマルリサイクル) 7.中間処理施設(単焼却)
8.廃棄物最終処分場(海面処分場) 9.廃棄物最終処分場(内陸処分場)

【建設発生土の場合】
1.売却 2.他の工事現場(内陸) 3.他の工事現場(海面) 4.土質改良プラント 5.工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)
6.工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がない場合)
7.採石場・砂利採取跡地等復旧事業 8.廃棄物最終処分場(覆土としての受入) 9.廃棄物最終処分場(覆土以外の受入) 10.土捨て・残土処分場

注記
*一般廃棄物は記入しないでください。
*土壌汚染対策法に基づき処理する土壌は記入しないでください。

※6、9、10へ搬出した場合は、有効利用とみなされません。

排出ガス対策型建設機械の表示（ラベル）、オフロード法※の表示（ラベル）

※特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年法律第51号）

一般工事用機械

「一般工事用機械」の枠内の表示（ラベル）が貼られた建設機械は、土木工事共通仕様書等に規定される排出ガス対策型建設機械として、直轄工事での使用が可能です。

（参考）ナンバーを取得している特殊車両であって、平成15年の排出ガス規制（第2次基準と同等）に適合した特殊車両には、自動車検査証の型式欄に2桁の識別番号（SA-,SB-,SC-,SD-）が記載されています。平成18年以降の排出ガス規制（第3次基準、オフロード法2006基準、2011年、2014基準と同等）に適合した特殊車両には、自動車検査証の型式欄に3桁の識別記号が記載されています。

<http://www.mlit.go.jp/common/001025551.pdf>

一般工事用機械



第1次基準値 表示（ラベル）



第2次基準値 表示（ラベル）



第3次基準値 表示（ラベル）



トンネル工事用機械

「トンネル工事用機械」の枠内の表示（ラベル）が貼られた建設機械は、土木工事共通仕様書等に規定されるトンネル工事用排出ガス対策型建設機械として使用が可能です。

（参考）ナンバーを取得している特殊車両であって、平成23年以降の排出ガス規制（オフロード法2011年、2014基準と同等）に適合した特殊車両（自動車検査証の型式欄に3桁の識別記号があり、最初の記号が「U」、「W」、「X」又は「Y」であるもの。）は上記と同等の排ガス性能を有します。

<http://www.mlit.go.jp/common/001025551.pdf>



オフロード法 2006年基準適合表示（ラベル）、少数特例表示（ラベル）



オフロード法 2011年基準適合表示（ラベル）、少数特例表示（ラベル）



オフロード法 2014年基準適合表示（ラベル）、少数特例表示（ラベル）

トンネル工事用機械

産業廃棄物を収集運搬される方へ

廃棄物処理法施行令・施行規則の改正に伴い、

平成17年4月から

「産業廃棄物収集運搬車に表示および書面備え付け」

が義務付けされます。

一部の悪質な事業者による産業廃棄物の不法投棄が多発する中、運搬車に対する取締りを強化することが大きな課題となっています。そのため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」が改正され、走行中の運搬車が産業廃棄物を運搬していることを明確にし、また、適正な運搬を行っているかどうかを確認することが出来るように、産業廃棄物の収集運搬車に係る表示及び書面備え付けをすることが、平成17年4月1日から義務付けられることとなりました。

産業廃棄物収集運搬業の許可業者の方はもちろん、自己で運搬される方も、以下のような表示及び書面備え付けが必要となりますので、この新しいルールを守り、産業廃棄物の適正な収集運搬に努めていただきますようお願いいたします。

【産業廃棄物運搬車に必要な表示内容】

運搬車を用いて産業廃棄物の収集及び運搬を行う場合には、以下の事項を車体の両側面に見やすいように表示しておく必要があります。

(許可業者の場合)

- ・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
- ・許可業者の氏名又は名称
- ・統一許可番号(下6けた)

(自己運搬の場合)

- ・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
- ・事業者の氏名又は名称

(市町村・都道府県の場合)

- ・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
- ・市町村又は都道府県の名称

*表示例を裏面に記載していますので、参考になしてください。

【備え付ける書面の内容】

運搬車を用いて産業廃棄物の収集及び運搬を行う場合には、当該運搬車に次の書面を備え付けておく必要があります。

(許可業者の場合)

- ・産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
- ・産業廃棄物管理票(マニフェスト)(なお、電子マニフェストを使用する場合は、電子マニフェスト加入証の写し及び運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面又はこれらの電子情報とその情報を表示できる機器)

(自己運搬の場合)

- ・「氏名又は名称及び住所」、「運搬する産業廃棄物の種類及び量」、「運搬する産業廃棄物の積載日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先」、「運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先」を記載した書面

(市町村・都道府県の場合)

- ・事務として行う産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車であることを証する書面

産業廃棄物収集運搬車の表示例

表示上の注意点

- ・ 車面の両側面に**鮮明**に表示
- ・ 表示例はマグネット式を想定しています。この内容が含まれていれば表示場所、材質（糊付けステッカー、ポテipayメント）等は特に制限がありません。



産業廃棄物収集運搬車

株式会社 産業

123456

産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨の表記

- ・ 識別しやすい色の文字
- ・ 140ポイント以上の大きさの文字(※)

事業者の氏名又は名称

- ・ 識別しやすい色の文字
- ・ 90ポイント以上の大きさの文字(※)

注)「氏名又は名称」は、許可業者は、許可証記載のものを記入する。

*許可業者の場合に必要な統一許可番号（下6けた）

- ・ 識別しやすい色の数字
- ・ 90ポイント以上の大きさの数字(※)

(※) JIS Z 8305で規定されている大きさ

- 1ポイント=0.3514mm
- 140ポイント÷4.9cm
- 90ポイント ÷3.2cm

＜その他注意事項＞

①「運搬車」とは、道路運送車両法に規定する自動車で、道路以外においてのみ用いられるものは含まれません。

②表示位置は任意(ドア、荷台側面等)ですが、鮮明かつ見やすいように表示しなければなりません。

③「見やすいように」とは、常識的判断によります。下地や背景色と同系色は好ましくありません。

④特別管理産業廃棄物についても同様の扱いとします。

問合せ先

滋賀県循環社会推進課廃棄物対策室

077-528-3474

077-567-5444

0748-63-6134

0748-22-7758

0749-27-2255

0749-65-6650

0740-22-6066

南部環境事務所

甲賀環境事務所

東近江環境事務所

湖東環境事務所

湖北環境事務所

湖西環境事務所

様式第4号（第十条関係）

低騒音型建設機械の標識



- 備考1. 色彩は地を青色、文字を黄色、
その他の部分を白色とする。
2. 外円の直径は 80mm 以上とする。

様式第6号（第十条関係）

低振動型建設機械の標識



- 備考1. 色彩は地を緑色、文字を黄色、
その他の部分を白色とする。
2. 外円の直径は 80mm 以上とする。

様式第5号（第十条関係）

超低騒音型建設機械の標識



- 備考1. 色彩は地を青色、文字を黄色、
その他の部分を白色とする。
2. 外円の直径は 80mm 以上とする。

再資源化等報告書

令和 年 月 日

(発注者)

様

氏名(法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名)

(郵便番号 ー) 電話番号 ー ー

住所

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条第1項の規定により、下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。

記

1. 工事の名称 _____
2. 工事の場所 _____
3. 再資源化等が完了した年月日 令和 年 月 日
4. 再資源化等をした施設の名称及び所在地
(書ききれない場合は別紙に記載)

| 特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
|--------------|-------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

5. 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 _____ 万円 (税込み)

(参考資料を添付する場合の資料) ※資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事の場合など

- ☐ 再生資源利用実施書 (必要事項を記載したもの)
- ☐ 再生資源利用促進実施書 (必要事項を記載したもの)

(注) 本様式は法第18条第1項に規定する特定建設資材廃棄物の再資源化等の完了時に報告を行う場合の標準様式を示したものです。なお、規定により少なくとも3, 4, 5は書面により報告しなければならない。

不 当 介 入〔 不当要求 業務妨害 〕 事 案 通 報 書

滋賀県長浜警察署長 様
長 浜 市 長 様

(通報者) _____

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|
| | | ※ 取扱署等 | 滋賀県 警察署 課 |
| 請 負 者 | 所在地 | (本社) | 電話 () - FAX () - |
| | | (現場事務所) | 電話 () - FAX () - |
| | 名 称 | | |
| | 代表者 | (現場事務所の代表者) | |
| | 通報者 等 | (通報者の職・氏名) 電話 () - | |
| | | (対応者) 所属会社名 電話 () - | |
| | | 氏 名 | |
| | | 役 職 | |
| 不当介入の 行為者 | 住所 | 電話 () - FAX () - | |
| | 所属 | | |
| | 役職 | | |
| | 氏名 | | |
| 発生日時 ・ 場所 | 令和 年 月 日 時 分頃 | | |
| | 〔元請・下請〕(下請の場合は、現場事務所の所在地) | 電話 () - FAX () - | |
| 工事件名 | | | |
| 不当介入の 内容・被害 の状況 | | | |
| 警察への 通報の状況 | | (警察への通報) 有 ・ 無 (通報先警察署) 滋賀県 警察署 課 (通 報 日 時) 令和 年 月 日 時 分頃 | |

注 1 第一報は、この様式に必要な事項を記入したうえ、長浜警察署刑事課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報状況」の欄に記入して発注者及び長浜警察署あて送付（電子メール・FAX可）すること。

2 不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。

3 下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（発注者）が聞き取り調査をして記入し、通報すること。

4 ※の欄は、警察署において記入すること。

(下請負人用)

誓 約 書

(あて先)

長浜市長 浅見宣義

住所：_____

商号または名称：_____

代表者 職・氏名：_____ 印

以下に掲げるすべての項目について、事実と相違ないことを誓約します。

記

- 1 次のいずれかに該当する者ではありません。
 - (ア) 役員等（下請負人が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員をいい、支店・営業所等の場合にはその代表者を含む。以下、「役員等」という。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。）であると認められる者
 - (イ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下、「暴力団」という。）または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
 - (ウ) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者
 - (エ) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認められる者
 - (オ) 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
- 2 長浜市から役職員名簿の提出を求められた場合には速やかに提出するとともに、本誓約書および役職員名簿を長浜警察署及び木之本警察署に提供することに同意します。
- 3 下請負人等を使用する場合において、長浜市から下請負人等の誓約書および役職員名簿の提出を求められた場合には、速やかに下請負人等から誓約書および役職員名簿を徴し、元請負人を通じて長浜市に提出します。