



# 仕様書

## 1. 目的

長浜市役所本庁舎に設置している非常灯の機器納入、停電時の対応に備えるもの。

## 2. 品名及び数量等

メーカー・型番	設置場所	仕様	色	数量
パナソニック製 NNFB91005C (参考商品)	電気室 2-1	天井直付型 ※日本製品に限る LED 昼白色 低天井用(～3m) 30分間タイプ 非常灯用ハロゲン電球 13形 1灯器具相当	白	3
パナソニック製 NNFB91605C (参考商品)	その他	天井埋込型 埋込穴φ100 ※日本製品に限る LED 昼白色 低天井用(～3m) 30分間タイプ 非常灯用ハロゲン電球 13形 1灯器具相当	白	57
パナソニック製 NNFB91645C (参考商品)	廊下 1-4	天井埋込型 埋込穴φ100 ※日本製品に限る LED 昼白色 低天井用(～3m) 30分間タイプ 非常灯用ハロゲン電球 13形 1灯器具相当	黒	2
パナソニック製 NNFB93606C (参考商品)	東階段 踊り場	天井埋込型 埋込穴φ100 ※日本製品に限る LED 昼白色 中天井用(～8m) 30分間タイプ 非常灯用ハロゲン電球 30形 1灯器具相当	白	1

## 3. 取替対象機器

長浜市役所本庁舎(長浜市八幡東町632番地)内の別紙「非常灯取替箇所」のとおり

## 4. 納入期限

令和6年3月25日(月)まで

## 5. 同等品

同等品での応札を希望する場合は、別紙同等品承認申請書に必要事項を記入し、当該商品のメーカーカタログ(仕様・規格のわかるもの)を添付のうえ、期限までに持参し、担当課に事前承認を受けること。

※規格及び仕様については、仕様書の参考商品欄に表示している商品のとおりとす

る。

(同等品の確認期限)

令和6年2月14日(水)正午

(同等品の確認先)

長浜市八幡東町632 長浜市役所本庁舎4階

長浜市総務部総務課 (TEL: 65-6565)

## 6. その他

- ・ 機器取替の日程は、発注者の業務に支障がないよう調整し決定すること。
- ・ 新機器設置後は、正常動作確認を行うこと。
- ・ 機器取替にかかる費用及び取替により発生した庶材料の処分費を含めて見積もった金額を入札書に記入すること。