




排水樹リスト

| 記号 | 寸 法     | 現調査さ<br>(設計GL) | 形状 | 蓋     | 仕 様 |
|----|---------|----------------|----|-------|-----|
| 38 | 350x350 | 230            | -  | 铸铁蓋   |     |
| 39 | 〃       | 240            | 〃  | 〃     |     |
| 40 | 〃       | 380            | 〃  | 〃     |     |
| 32 | 〃       | 330            | 〃  | 〃     |     |
| 33 | 〃       | 340            | 〃  | 〃     |     |
| 27 | 350x350 | 470            | -  | 铸铁蓋   |     |
| 28 | 〃       | 560            | 〃  | 〃     |     |
| 29 | 300φ    | 610            | 〃  | レジコン蓋 |     |
| 30 | 600x600 | 830            | -  | 铸铁蓋   |     |
| K  | 450x450 | 510            | -  | 铸铁蓋   |     |
| L  | 〃       | 540            | 〃  | 〃     |     |
| M  | 〃       | 550            | 〃  | 〃     |     |
| N  | 〃       | 800            | 〃  | 〃     |     |
| O  | 〃       | 950            | 〃  | 〃     |     |
| 1  | 350x350 | 500            | -  | 铸铁蓋   |     |
| 2  | 〃       | 580            | 〃  | 〃     |     |
| 3  | 〃       | 500            | 〃  | 〃     |     |
| 4  | 〃       | 600            | 〃  | 〃     |     |
| G  | 900φ    | 1,540          | -  | 铸铁蓋   |     |
| X  | 900φ    | 770            | -  | 铸铁蓋   |     |
| Y  | 〃       | 670            | 〃  | 〃     |     |
| J  | 〃       | 800            | 〃  | 〃     |     |

【撤去】衛生機器リスト

| 記 号 | 機 器 名 | 電 源     | 電気容量 |         | 台数 | 設置場所    |
|-----|-------|---------|------|---------|----|---------|
|     |       |         | 名称   | 出力      |    |         |
| P-1 | 揚水ポンプ | 3φ-200V | 電動機  | 5.5 kW  | 2  | 受水槽ポンプ室 |
| P-2 | 消火ポンプ | 3φ-200V | 電動機  | 15.0 kW | 1  | 受水槽ポンプ室 |

| 記 号  | 機 器 名   | 仕 様     |           | 台数 | 設置場所 |
|------|---------|---------|-----------|----|------|
| T-1  | 高架水槽    | 材質 FRP製 | 容量 6,000L | 1  | 屋上   |
| ET-1 | 膨張タンク   | 材質 FRP製 | 容量 400L   | 1  | 屋上   |
| ST-1 | 消火用補給水槽 | 材質 FRP製 | 容量 100L   | 1  | 屋上   |

【給排水衛生設備】

配置図 S=1/400

注記：図中の × 印は撤去を示す。  
：図中の は配管の高圧洗浄範囲を示す。  
：図中の ははつり復旧範囲を示す。

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |


|  |         |                             |
|--|---------|-----------------------------|
|  | 工 事 名 称 | 北中学校東校舎長寿命化改修工事（機械設備）       |
|  | 図 面 名 称 | 給排水衛生設備 機器・樹リスト・配置図（現況・撤去図） |

滋賀県長浜市神明町696-5 TEL 0749 62 3151 FAX 0749 64 1438 1級建築士登録 第75764 村田武夫

|           |        |         |       |        |      |            |
|-----------|--------|---------|-------|--------|------|------------|
| SCALES    | APPR'D | CHECK'D | DRAWN | CHARGE | SEAL | DRAWING NO |
| A1: 1/400 | ..     | ..      | ..    | ..     | M    | 23         |
| A3: 1/800 | ..     | ..      | ..    | ..     |      |            |



現況・撤去図



【給排水衛生設備】  
全体1階平面図 S=1/200

注記：図中の★印は配管の切断を示す。  
：図中の×は撤去を示す。  
：図中の斜線は配管内の高圧洗浄範囲を示す。  
：図中の斜線はアスファルトはつり復旧（舗装工事）

株式会社 豊建築設計事務所

滋賀県長浜市神明町696-5

TEL 0749 62 3151

FAX 0749 64 1438

工事名称

北中学校東校舎長寿命化改修工事（機械設備）

図面名称



給排水衛生設備 全体平面図（現況・撤去図）

1級建築士登録 第75764 村田武夫

| SCALES                   | APPRV'D | CHECK'D | DRAWN    | CHARGE | SEAL | DRAWING NO |
|--------------------------|---------|---------|----------|--------|------|------------|
| A1 : 1/200<br>A3 : 1/400 |         |         | 00 00 00 |        | M    | 2 4        |



現況・撤去図



【撤去】  
自動エア抜弁 20  
GV-20

【撤去】  
テスト弁-40

【給排水衛生設備】  
屋上階平面図 S=1/150

注記：図中の × は撤去を示す。  
：図中の ★ 印は切断を示す。



株式会社 豊建築設計事務所

滋賀県長浜市神照町696-5

TEL 0749 62 3151

FAX 0749 64 1438

工事名称 北中学校東校舎長寿命化改修工事（機械設備）


図面名称 給排水衛生設備 屋上平面図（現況・撤去図）

1級建築士登録 第75764 村田武夫

| SCALES                   | APPRV'D | CHECK'D | DRAWN    | CHARGE | SEAL | DRAWING NO |
|--------------------------|---------|---------|----------|--------|------|------------|
| A1 : 1/150<br>A3 : 1/300 | ..      | ..      | 00 00 00 | ..     | M    | 25         |



現況・撤去図



【給排水衛生設備】  
1階平面図 S=1/100

注記：図中の ★ 印は配管の切断を示す。  
：図中の × 印は撤去を示す。



株式会社 豊建築設計事務所

工事名称 北中学校東校舎長寿命化改修工事（機械設備）

図面名称 給排水衛生設備 1階平面図（現況・撤去図）

滋賀県長浜市神明町696-5

TEL 0749 62 3151


FAX 0749 64 1438

1級建築士登録 第75764 村田武夫

| SCALES    | APPR'D | CHECK'D | DRAWN    | CHARGE | SEAL | DRAWING NO |
|-----------|--------|---------|----------|--------|------|------------|
| A1: 1/100 |        |         | 00'00'00 |        |      |            |
| A3: 1/200 |        |         |          |        | M    | 26         |



現況・撤去図



【給排水衛生設備】  
2階平面図 S=1/100  
注記：図中の★印は配管の切断を示す。  
：図中の×印は撤去を示す。

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |



株式会社  
豊建築設計事務所

滋賀県長浜市神明町696-5 TEL 0749 62 3151 FAX 0749 64 1438


工事名称  
図面名称

北中学校東校舎長寿命化改修工事（機械設備）  
給排水衛生設備 2階平面図（現況・撤去図）

1級建築士登録 第75764 村田武夫

| SCALES                 | APPR'D | CHECK'D | DRAWN    | CHARGE | SEAL | DRAWING NO |
|------------------------|--------|---------|----------|--------|------|------------|
| A1: 1/400<br>A3: 1/800 | ..     | ..      | 00'00'00 | ..     | M    | 27         |








|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|                                                                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | 株式会社<br>豊建築設計事務所        |
| 工事名称                                                                                  | 北中学校東校舎長寿命化改修工事（機械設備）   |
| 図面名称                                                                                  | 給排水衛生設備 3・R階平面図（現況・撤去図） |



滋賀県長浜市神明町696-5 TEL 0749 62 3151 FAX 0749 64 1438 1級建築士登録 第75764 村田武夫

|                        |         |         |          |        |      |            |
|------------------------|---------|---------|----------|--------|------|------------|
| SCALES                 | APPRV'D | CHECK'D | DRAWN    | CHARGE | SEAL | DRAWING NO |
| A1: 1/100<br>A3: 1/200 | ..      | ..      | 00'00'00 | ..     | M    | 28/        |















| 【撤去】（消火設備） |  |   |
|------------|--|---|
| GV- 25     |  | 2 |
| GV- 50     |  | 2 |
| CV- 50     |  | 1 |

| 【撤去】（排水設備）   |  |   |
|--------------|--|---|
| 隠接排水口 50     |  | 1 |
| 隠接排水口 80     |  | 1 |
| 隠接排水口 150    |  | 1 |
| 防虫網 (SUS) 25 |  | 1 |
| 防虫網 (SUS) 40 |  | 1 |
| 防虫網 (SUS) 50 |  | 1 |

| 【撤去】（給水設備）         |  |   |
|--------------------|--|---|
| GV- 25             |  | 2 |
| GV- 40             |  | 3 |
| GV- 50             |  | 3 |
| GV- 65             |  | 1 |
| GV- 125            |  | 1 |
| FJ- 50x500L (SUS)  |  | 1 |
| FJ- 65x500L (SUS)  |  | 1 |
| FJ- 125x700L (SUS) |  | 1 |

【給排水衛生設備】  
屋上平面詳細図 S=1/50



【給排水衛生設備】  
3階平面詳細図 S=1/50

注記：図中の×は撤去を示す。



株式会社 豊建築設計事務所

滋賀県長浜市神明町696-5

TEL 0749 62 3151

FAX 0749 64 1438

工事名称 北中学校東校舎寿命化改修工事（機械設備）

図面名称 給排水衛生設備 平面詳細図(3)（現況・撤去図）

1級建築士登録 第75764 村田武夫

| SCALES                  | APPRV'D | CHECK'D | DRAWN    | CHARGE | SEAL | DRAWING NO |
|-------------------------|---------|---------|----------|--------|------|------------|
| A1 : 1/50<br>A3 : 1/100 |         |         | 00 00 00 |        | M    | 31         |



現況・撤去図

空調調和機器リスト

| 記 号        | 機 器 名        | 仕 様                                                                 | 電 源     | 電気容量 |         | 材料<br>消費量<br>[13A] | 台数 | 設置場所                             | 参考品番<br>【ヤンマーエネルギーシステム】 |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------------------|----|----------------------------------|-------------------------|
|            |              |                                                                     |         | 名称   | 入力      |                    |    |                                  |                         |
| GHP6-170.0 | ガスヒートポンプエアコン | 形 式   ビル用マルチ                                                        | 3φ-200V | COMP | 3.24 kW | 132.0 kW           | 1組 | 屋外x1                             | YDZP850H1Nx2            |
|            | (室外機)        | 冷房能力   170.0 kW   暖房能力   190.0 kW   ガスエンジン   37.6 kW   冷媒種類   R410A |         | 外FAN | 2.22 kW |                    |    |                                  |                         |
|            |              | 付属品   吹出・吸込口フード、パネ防振架台、連結キット                                        |         |      |         |                    |    |                                  |                         |
| FU6-7.1    | ガスヒートポンプエアコン | 形 式   天吊形                                                           | 1φ-200V | 内FAN | 0.12 kW | —                  | 15 | 1階 普通教室x1、普通教室1-1x2、普通教室1-2x2    | YZHP71M                 |
| CR         | (室内機)        | 冷房能力   7.1 kW   暖房能力   8.0 kW                                       |         |      |         |                    |    | 2階 普通教室1-4x2、普通教室1-5x2、普通教室1-6x2 |                         |
|            |              | 付属品   ワイヤレスリモコン、渡り配線(冷媒配管に共巻)、ドレンアップメカ                              |         |      |         |                    |    | 普通教室1-7x2、普通教室x2                 |                         |
| FU6-9.0    | ガスヒートポンプエアコン | 形 式   天吊形                                                           | 1φ-200V | 内FAN | 0.22 kW | —                  | 3  | 1階 第二美術室x3                       | YZHP90M                 |
| CR         | (室内機)        | 冷房能力   9.0 kW   暖房能力   10.0 kW                                      |         |      |         |                    |    |                                  |                         |
|            |              | 付属品   ワイヤレスリモコン、渡り配線(冷媒配管に共巻)、ドレンアップメカ                              |         |      |         |                    |    |                                  |                         |
| FU6-11.2   | ガスヒートポンプエアコン | 形 式   天吊形                                                           | 1φ-200V | 内FAN | 0.24 kW | —                  | 3  | 3階 第一美術室x3                       | YZHP112M                |
| CR         | (室内機)        | 冷房能力   11.2 kW   暖房能力   12.5 kW                                     |         |      |         |                    |    |                                  |                         |
|            |              | 付属品   ワイヤレスリモコン、渡り配線(冷媒配管に共巻)、ドレンアップメカ                              |         |      |         |                    |    |                                  |                         |
|            |              |                                                                     |         |      |         |                    |    |                                  |                         |
| C0-1       | 集中管理コントローラー  | 機 能   複数のグループ制御が最大64のゾーン（2台連結時は128ゾーン）の登録が可能                        | 1φ-100V |      | 8.0 W   | —                  | 1  | 1階 職員室x1                         | LS302C1                 |
|            |              | ゾーン毎に一括して操作・設定が可能（各リモコン単位での個別操作も可能）                                 |         |      |         |                    |    |                                  |                         |
|            |              |                                                                     |         |      |         |                    |    |                                  |                         |
| PHC-1      | ファンコンベクター    | 形 式   天吊形                                                           |         |      |         | —                  | 1  | 1階 第二美術室                         |                         |
|            |              | 風 量   960 m3/h                                                      |         |      |         |                    |    |                                  |                         |
|            |              |                                                                     |         |      |         |                    |    |                                  |                         |
| ACP-7.1    | 空冷H/Pエアコン    | 形 式   床置形（標準ペア）                                                     |         |      |         | —                  | 1  | 1階 太陽の間                          |                         |
| FRV        |              | 冷房能力   7.1 kW   暖房能力   8.0 kW                                       |         |      |         |                    |    |                                  |                         |
|            |              |                                                                     |         |      |         |                    |    |                                  |                         |
| ACR-3.6    | ルームエアコン      | 形 式   壁掛形                                                           |         |      |         | —                  | 1  | 1階 心の間                           |                         |
| FRH        |              | 冷房能力   3.6 kW   暖房能力   4.8 kW                                       |         |      |         |                    |    |                                  |                         |
|            |              |                                                                     |         |      |         |                    |    |                                  |                         |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |



株式会社 豊建築設計事務所

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 工 事 名 称 | 北中学校東校舎長寿命化改修工事（機械設備） |
| 図 面 名 称 | 空調調和設備 機器リスト（現況・撤去図）  |

|  |        |         |         |          |        |      |            |
|--|--------|---------|---------|----------|--------|------|------------|
|  | SCALES | APPRV'D | CHECK'D | DRAWN    | CHARGE | SEAL | DRAWING NO |
|  | A1:-   | ..      | ..      | 00'00'00 | ..     |      | M 32/      |
|  | A3:-   |         |         |          |        |      |            |

滋賀県長浜市神明町696-5


TEL 0749 62 3151

FAX 0749 64 1438

1級建築士登録 第75764 村田武夫



現況・撤去図




| 冷媒配管サイズ                |               |
|------------------------|---------------|
| R 1                    | 6.4φ x 12.7φ  |
| R 2                    | 9.5φ x 15.9φ  |
| R 3                    | 9.5φ x 19.1φ  |
| R 4                    | 9.5φ x 22.2φ  |
| R 5                    | 12.7φ x 25.4φ |
| R 6                    | 12.7φ x 28.6φ |
| R 7                    | 15.9φ x 28.6φ |
| R 8                    | 19.1φ x 31.8φ |
| R 9                    | 19.1φ x 38.1φ |
| R10                    | 22.2φ x 38.1φ |
| 運搬配線 CEE 2.0" -3C (共通) |               |
| 上記冷媒配管に共巻き             |               |

【空調設備】  
1階平面図 S=1/100

注記：図中の × 印は撤去を示す。

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |


|                                                                                                     |      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
|  株式会社 豊建築設計事務所 | 工事名称 | 北中学校東校舎長寿命化改修工事（機械設備） |
|                                                                                                     | 図面名称 | 空調設備 1階平面図（現況・撤去図）    |

滋賀県長浜市神明町696-5 TEL 0749 62 3151 FAX 0749 64 1438 1級建築士登録 第75764 村田武夫

|                        |        |         |          |        |      |            |
|------------------------|--------|---------|----------|--------|------|------------|
| SCALES                 | APPR'D | CHECK'D | DRAWN    | CHARGE | SEAL | DRAWING NO |
| A1: 1/100<br>A3: 1/200 | ...    | ...     | 00:00:00 | ...    | M    | 3.3        |



現況・撤去図



| 冷媒配管サイズ                |               |
|------------------------|---------------|
| R 1                    | 6.4φ x 12.7φ  |
| R 2                    | 9.5φ x 15.9φ  |
| R 3                    | 9.5φ x 19.1φ  |
| R 4                    | 9.5φ x 22.2φ  |
| R 5                    | 12.7φ x 25.4φ |
| R 6                    | 12.7φ x 28.6φ |
| R 7                    | 15.9φ x 28.6φ |
| R 8                    | 19.1φ x 31.8φ |
| R 9                    | 19.1φ x 38.1φ |
| R10                    | 22.2φ x 38.1φ |
| 運転配線 CEE 2.0" -3C (共通) |               |
| 上記冷媒配管に共巻き             |               |

【空調設備】  
2階平面図 S=1/100

注記：図中の × 印は撤去を示す。

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |



株式会社 豊建築設計事務所

滋賀県長浜市神明町696-5 TEL 0749 62 3151 FAX 0749 64 1438

工事名称 北中学校東校舎長寿命化改修工事（機械設備）


図面名称 空調設備 2階平面図（現況・撤去図）

1級建築士登録 第75764 村田武夫

| SCALES                 | APPRV'D | CHECK'D | DRAWN    | CHARGE | SEAL | DRAWING NO |
|------------------------|---------|---------|----------|--------|------|------------|
| A1: 1/100<br>A3: 1/200 | ..      | ..      | 00:00:00 | ..     | M    | 34         |



現況・撤去図



| 冷媒配管サイズ                |               |
|------------------------|---------------|
| R 1                    | 6.4φ x 12.7φ  |
| R 2                    | 9.5φ x 15.9φ  |
| R 3                    | 9.5φ x 19.1φ  |
| R 4                    | 9.5φ x 22.2φ  |
| R 5                    | 12.7φ x 25.4φ |
| R 6                    | 12.7φ x 28.6φ |
| R 7                    | 15.9φ x 28.6φ |
| R 8                    | 19.1φ x 31.8φ |
| R 9                    | 19.1φ x 38.1φ |
| R10                    | 22.2φ x 38.1φ |
| 運搬配線 CEE 2.0" -3C (共通) |               |
| 上記冷媒配管に共巻き             |               |

【空調設備】  
3階平面図 S=1/100

注記：図中の × 印は撤去を示す。



株式会社 豊建築設計事務所

滋賀県長浜市神明町696-5 TEL 0749 62 3151 FAX 0749 64 1438

工事名称

北中学校東校舎長寿命化改修工事（機械設備）

図面名称


空調設備 3階平面図（現況・撤去図）

1級建築士登録 第75764 村田武夫

| SCALES                 | APPR'D | CHECK'D | DRAWN    | CHARGE | SEAL | DRAWING NO |
|------------------------|--------|---------|----------|--------|------|------------|
| A1: 1/100<br>A3: 1/200 | ...    | ...     | 00:00:00 | ...    | M    | 35/        |



現況・撤去図




| 特 記 事 項                                                                                                   |                                                                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 特記なき配管配線は下記を示す。                                                                                           |                                                                    |          |
| リモコン配線                                                                                                    | ----- EM-CCE 1.25" -2C                                             | 天井コロガシ   |
|                                                                                                           | - - - - - EM-CCE 1.25" -2C                                         | 屋外露出（管内） |
| 図                                                                                                         | ： 空調リモコンスイッチを示す。（スイッチボックスは電気設備工事）<br>： リモコンスイッチの設置高さは芯でFL+1300とする。 |          |
| 壁内配線部分には保護管（P F 管）及びスイッチボックスを設ける。<br>貫通部分の保護管は P F 管を使用のこと。<br>防火区画及び界壁貫通部は、耐火キット等（国土交通省認定工法）にて区画貫通処理を行う。 |                                                                    |          |

【空調設備】  
全体平面図 S=1/200

注記：図中の ★ 印は切断を示す。  
：図中の × は撤去を示す。





換気機器リスト

| 記 号   | 機 器 名  | 仕 様 |           |           | 電 源     | 台 数 | 設置場所             |
|-------|--------|-----|-----------|-----------|---------|-----|------------------|
| F-1   | 壁掛換気扇  | 型 式 | 格子タイプ     | 羽根径 300 φ | 1φ-100V | 2   | 1F 心の間、太陽の間      |
|       | 【全て撤去】 | 風 量 | 1,050m3/h |           |         |     |                  |
|       |        |     |           |           |         |     |                  |
| WF-30 | サイクル扇  | 型 式 | 壁設置タイプ    |           | 1φ-100V | 17  | 1F 心の間、太陽の間、木の部屋 |
|       | 【全て撤去】 | 羽根径 | 300 φ     |           |         |     | 普通教室 (1-1) x2    |
|       |        | 付属品 | 速度調節器     |           |         |     | 普通教室 (1-2) x2    |
|       |        |     |           |           |         |     | 2F 普通教室 (1-3) x2 |
|       |        |     |           |           |         |     | 普通教室 (1-4) x2    |
|       |        |     |           |           |         |     | 普通教室 (1-5) x2    |
|       |        |     |           |           |         |     | 普通教室 (1-6) x2    |
|       |        |     |           |           |         |     | 普通教室 (1-7) x2    |

【換気設備】  
1階平面図 S=1/100

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |



株式会社 豊建築設計事務所

滋賀県長浜市神明町696-5

TEL 0749 62 3151

FAX 0749 64 1438

工事名称

北中学校東校舎長寿命化改修工事（機械設備）


図面名称

換気設備 機器リスト、1階平面図（現況・撤去図）

1級建築士登録 第75764 村田武夫

| SCALES               | APPR'D | CHECK'D | DRAWN    | CHARGE | SEAL | DRAWING NO |
|----------------------|--------|---------|----------|--------|------|------------|
| A1:1/100<br>A3:1/200 | ..     | ..      | 00'00'00 | ..     | M    | 37         |





【空気調和設備】  
2階平面図 S=1/100

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |



株式会社 豊建築設計事務所

滋賀県長浜市神明町696-5 TEL 0749 62 3151 FAX 0749 64 1438

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 工事名称 | 北中学校東校舎長寿命化改修工事（機械設備） |
| 図面名称 | 換気設備 2階平面図（現況・撤去図）    |

1級建築士登録 第75764 村田武夫


|           |        |         |            |        |      |            |
|-----------|--------|---------|------------|--------|------|------------|
| SCALES    | APPR'D | CHECK'D | DRAWN      | CHARGE | SEAL | DRAWING NO |
| A1: 1/100 | ..     | ..      | 00' 00' 00 | ..     |      | M 38/      |
| A3: 1/200 |        |         |            |        |      |            |



# 保温施工標準図 No. 1

給水・排水（通気） 空調ドレン管


屋内露出  
（一般居室、廊下）



|   | 材        | 料   | 名          | 規 | 格          | 備 | 考 |
|---|----------|-----|------------|---|------------|---|---|
| 1 | グラスウール   | 保温筒 | JIS A 9504 |   | 40K以上      |   |   |
| 2 | 鉄線       |     | JIS G 3547 |   |            |   |   |
| 3 | 合成樹脂製カパー |     |            |   | 板厚 0.3mm以上 |   |   |
|   |          |     |            |   |            |   |   |

給湯・温水（膨張管含む）・蒸気・冷水・冷温水

屋内露出  
（一般居室、廊下）




|   | 材          | 料   | 名          | 規 | 格          | 備 | 考 |
|---|------------|-----|------------|---|------------|---|---|
| 1 | グラスウール     | 保温筒 | JIS A 9504 |   | 40K以上      |   |   |
| 2 | 鉄線         |     | JIS G 3547 |   |            |   |   |
| 3 | ポリエチレンフィルム |     | JIS Z 1702 |   | 厚さ 0.05mm  |   |   |
| 4 | 合成樹脂製カパー   |     |            |   | 厚さ 0.3mm以上 |   |   |

※ 給湯、温水、蒸気の場合はポリエチレンフィルムを省略する。

給水・排水（通気） 空調ドレン管

機械室・書庫・倉庫（厨房の天井内を含む）




|   | 材         | 料   | 名          | 規     | 格         | 備 | 考 |
|---|-----------|-----|------------|-------|-----------|---|---|
| 1 | グラスウール    | 保温筒 | JIS A 9504 |       | 40K       |   |   |
| 2 | 鉄線        |     | JIS G 3547 |       |           |   |   |
| 3 | 原紙        |     |            |       | 1㎡ 370g以上 |   |   |
| 4 | アルミガラスクロス |     | JIS R 3414 | EP18A |           |   |   |

※ 原紙＋アルミガラスクロスに替えてアルミガラス化粧原紙を使用できる

※ 天井、P S内の場合は原紙を省略し、7&ミガ'ラスクロス化粧'ラスク'保温筒＋7&ミガ'ラスクロス粘着テープ'（幅50mm）とする。

給湯・温水（膨張管含む）・蒸気・冷水・冷温水

機械室・書庫・倉庫（厨房の天井内を含む）



|   | 材          | 料   | 名          | 規     | 格         | 備 | 考 |
|---|------------|-----|------------|-------|-----------|---|---|
| 1 | グラスウール     | 保温筒 | JIS A 9504 |       | 40K       |   |   |
| 2 | 鉄線         |     | JIS G 3547 |       | 線径 0.6mm  |   |   |
| 3 | ポリエチレンフィルム |     | JIS Z 1702 |       | 厚さ 0.05mm |   |   |
| 4 | 原紙         |     |            |       | 1㎡ 370g以上 |   |   |
| 5 | アルミガラスクロス  |     | JIS R 3414 | EP18A |           |   |   |

※ 給湯、温水、蒸気の場合はポリエチレンフィルムを省略する。

※ 原紙＋アルミガラスクロスに替えてアルミガラス化粧原紙を使用できる


※ 天井、P S内の場合は原紙を省略する。

※ 給湯、温水、蒸気配管の天井、P S内はアルミガラス化粧グラスウール保温筒＋アルミガラスクロス粘着テープとする。

※ 冷水管はポリスチレンフォーム保温筒とする。

給水・排水（通気） 空調ドレン管

床下、暗渠内  
（ベント内含む）




|   | 材           | 料   | 名          | 規 | 格         | 備 | 考 |
|---|-------------|-----|------------|---|-----------|---|---|
| 1 | ポリスチレンフォーム  | 保温筒 | JIS A 9511 |   | 3号        |   |   |
| 2 | 粘着テープ       |     | JIS Z 1525 |   | 厚さ 0.2mm  |   |   |
| 3 | ポリエチレンフィルム  |     | JIS Z 1702 |   | 厚さ 0.05mm |   |   |
| 4 | 着色アルミガラスクロス |     |            |   | 黒色        |   |   |

※ 共同溝の保温の種別は特記による。

※ 排水管、空調ドレン管で暗渠内（ベント内を含む）、最下階の床下配管及び耐火二層管は保温を行わない。

給湯・温水（膨張管含む）・蒸気・冷水・冷温水


床下、暗渠内  
（ベント内含む）



|   | 材           | 料   | 名          | 規 | 格         | 備 | 考 |
|---|-------------|-----|------------|---|-----------|---|---|
| 1 | グラスウール      | 保温筒 | JIS A 9504 |   | 40K       |   |   |
| 2 | 鉄線          |     | JIS G 3547 |   |           |   |   |
| 3 | ポリエチレンフィルム  |     | JIS Z 1702 |   | 厚さ 0.05mm |   |   |
| 4 | 着色アルミガラスクロス |     |            |   | 黒色        |   |   |

給水・排水（通気） 空調ドレン管

屋外露出・厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない）




|   | 材          | 料   | 名          | 規 | 格          | 備 | 考 |
|---|------------|-----|------------|---|------------|---|---|
| 1 | ポリスチレンフォーム | 保温筒 | JIS A 9511 |   | 3号         |   |   |
| 2 | 粘着テープ      |     | JIS Z 1525 |   | 厚さ 0.2mm以上 |   |   |
| 3 | ポリエチレンフィルム |     | JIS Z 1702 |   | 厚さ 0.05mm  |   |   |
| 4 | カラー垂鉛鉄板    |     | JIS G 3312 |   |            |   |   |
|   | またはステンレス鋼板 |     | JIS G 4305 |   |            |   |   |

※ 厨房、浴室等の多湿箇所はステンレス鋼板とする。

※ 排水管、空調ドレン管で屋外露出及び耐火二層管は保温を行わない。

給湯・温水（膨張管含む）・蒸気・冷水・冷温水

屋外露出・厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない）



|   | 材          | 料   | 名          | 規 | 格         | 備 | 考 |
|---|------------|-----|------------|---|-----------|---|---|
| 1 | グラスウール     | 保温筒 | JIS A 9504 |   | 40K       |   |   |
| 2 | 鉄線         |     | JIS G 3547 |   |           |   |   |
| 3 | ポリエチレンフィルム |     | JIS Z 1702 |   | 厚さ 0.05mm |   |   |
| 4 | カラー垂鉛鉄板    |     | JIS G 3312 |   |           |   |   |
|   | またはステンレス鋼板 |     | JIS G 4305 |   |           |   |   |

保温材の厚さ

単位：mm

| 呼び径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 参考使用区分     |      |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|
| I   | R  |    |    | 20 |    |    |    |    |     | 25  |     |     | 40  |     | ロックウール     | 温水管  |
|     | G  |    |    | 20 |    |    |    |    |     | 25  |     |     | 40  |     | グラスウール     | 給湯管  |
| II  | R  | 20 |    | 30 |    |    |    |    | 40  |     |     |     |     |     | ロックウール     | 蒸気管  |
|     | G  | 20 |    | 30 |    |    |    |    | 40  |     |     |     |     |     | グラスウール     |      |
| III | R  | 30 |    |    |    | 40 |    |    |     |     |     | 50  |     |     | ロックウール     | 冷温水管 |
|     | G  | 30 |    |    |    | 40 |    |    |     |     |     | 50  |     |     | グラスウール     | 冷水管  |
| P   | R  | 30 |    |    |    | 40 |    |    |     |     |     | 50  |     |     | ポリスチレンフォーム | 給水管  |
|     | G  | 20 |    |    |    | 25 |    |    |     |     |     | 40  |     |     | グラスウール     | 排水管  |
| VII | R  |    |    |    |    |    |    | 25 |     |     |     |     |     |     |            |      |
|     | G  |    |    |    |    |    |    | 25 |     |     |     |     |     |     |            |      |
| X   | R  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |            |      |
|     | G  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |            |      |
| XI  | R  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |            |      |
|     | G  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |            |      |

機械室・書庫・倉庫・廊下・一般居室・廊下・屋外露出・多湿箇所50 一般ダクト


詳細は標準仕様書による。 なお、高圧（0.1MP以上）の蒸気管及び蒸気ヘッダーの保温は、特記による。

共通事項

- ポリスチレンフォーム保温筒は、1本（1m）につき2箇所以上粘着テープ2回巻きとする。
- テープ巻きその他の重なり幅は、原則として、テープ状の場合は15mm以上（ポリエチレンフィルムの場合は1/2重ね以上）、その他の場合は30mm以上とする。
- テープ巻きは、配管の下方より上向きに巻き上げる。アルミガラスクロス巻き等で、ずれるおそれのある場合には、粘着テープ等を用いてずれ止めを行う。
- 合成樹脂製カパーの取付は、直管の合わせ幅は25mm以上とし、合わせ目を両面テープで貼り合わせた後、150mm以下のピッチで、合成樹脂製カパー用ピンで押さえる。
- 屋内露出配管の保温見切り部分には着座を取付ける。
- 保温筒取り付けの鉄線巻きは1本（1m）につき2箇所2回巻きとする。
- 鉄板巻きの継目部にはシールを行う。
- グラスウール保温筒、保温板の使用困難な箇所は、保温帯または波形保温板を使用してもよい。
- ポリスチレンフォーム保温筒の使用困難な箇所は、ロックウール保温帯、ロックウールフェルト、グラスウール保温帯又は波形保温板を使用してもよい。
- 屋内露出の配管及びダクトの床貫通部は、その保温材保護のため、床面より少なくとも高さ150mmまでステンレス鋼板で被覆する。
- 通気管の保温は排水分岐より100mmのみ保温を行う。

冷水・冷温水管の配管支持金具

ハンガー型断熱支持具



① 断熱支持具  
② グラスウール保温筒  
③ バンド

※ 台型断熱材の厚さはハンガー型と同じとする。

※ 台型の場合は膜高品（既製品＋10mm）を使用する。

※ ハンガー型は蝶番式又は埋灯型を使用する。


断熱支持具の厚さ（T）と長さ（L）

|           | A  | T   | L |
|-----------|----|-----|---|
| 15A～25A   | 20 | 50  |   |
| 32A～150A  | 30 | 50  |   |
| 200A      | 30 | 100 |   |
| 250A～300A | 40 | 100 |   |

単位：mm

冷水・冷温水管の配管支持金具

埋灯型断熱支持具



① 断熱支持具  
② グラスウール保温筒  
③ バンド

※ 台型断熱材の厚さはハンガー型と同じとする。

※ 台型の場合は膜高品（既製品＋10mm）を使用する。

※ ハンガー型は蝶番式又は埋灯型を使用する。


断熱支持具の厚さ（T）と長さ（L）

|           | A  | T   | L |
|-----------|----|-----|---|
| 15A～25A   | 20 | 50  |   |
| 32A～150A  | 30 | 50  |   |
| 200A      | 30 | 100 |   |
| 250A～300A | 40 | 100 |   |

単位：mm

冷水・冷温水管の配管支持金具

台型断熱支持具



① 断熱支持具  
② グラスウール保温筒  
③ バンド

※ 台型断熱材の厚さはハンガー型と同じとする。

※ 台型の場合は膜高品（既製品＋10mm）を使用する。

※ ハンガー型は蝶番式又は埋灯型を使用する。


断熱支持具の厚さ（T）と長さ（L）

|           | A  | T   | L |
|-----------|----|-----|---|
| 15A～25A   | 20 | 50  |   |
| 32A～150A  | 30 | 50  |   |
| 200A      | 30 | 100 |   |
| 250A～300A | 40 | 100 |   |

単位：mm

冷水・冷温水管の配管支持金具

埋灯型断熱支持具



① 断熱支持具  
② グラスウール保温筒  
③ バンド

※ 台型断熱材の厚さはハンガー型と同じとする。

※ 台型の場合は膜高品（既製品＋10mm）を使用する。

※ ハンガー型は蝶番式又は埋灯型を使用する。


断熱支持具の厚さ（T）と長さ（L）

|           | A  | T   | L |
|-----------|----|-----|---|
| 15A～25A   | 20 | 50  |   |
| 32A～150A  | 30 | 50  |   |
| 200A      | 30 | 100 |   |
| 250A～300A | 40 | 100 |   |

単位：mm

冷水・冷温水管の配管支持金具

台型断熱支持具



① 断熱支持具  
② グラスウール保温筒  
③ バンド

※ 台型断熱材の厚さはハンガー型と同じとする。

※ 台型の場合は膜高品（既製品＋10mm）を使用する。

※ ハンガー型は蝶番式又は埋灯型を使用する。

断熱支持具の厚さ（T）と長さ（L）

|           | A  | T   | L |
|-----------|----|-----|---|
| 15A～25A   | 20 | 50  |   |
| 32A～150A  | 30 | 50  |   |
| 200A      | 30 | 100 |   |
| 250A～300A | 40 | 100 |   |

単位：mm

防火区画貫通箇所施工要領


《 給排水管 》

1、鋼管の場合

※ 管径に関係なく通常の保温工事でよい。

※ 区画貫通箇所はロックウール材又はモルタル詰めを行う。

《 鋼 管 》



2、V P の場合

【最上階4階まで 1時間耐火】

※ 125mm以上は鋼管または大臣認定の耐火二層管を使用する。

※ 100mmには0.5t垂鉛鉄板を前後1m巻くこと。

・保温は保温材がポリスチレンフォーム保温筒の場合はロックウール保温帯25tを鉄線にて取り付ける。


・区画貫通箇所はロックウール材又はモルタル詰めを行う。

・鉄板は区画貫通箇所を通して、前後1m管材の上に巻きその上に保温を行う。

※ 75mm以下は鉄板巻き不要である。

※ 保温材はポリスチレンフォーム保温筒でよい、ただし貫通箇所はロックウール保温材又はモルタル詰めを行う。


《 V P 管 》




【5階～最上階14階まで 2時間耐火】

※ 上記1時間耐火の管径より1ランク下げた管径を代入する。

《 ダクト 》




《 冷水、冷温水管 》



V P管75A以下は鋼管と同じ貫通部分にポリスチレンフォーム保温筒又はグラスウール保温筒を使用してはいけない。

防火区画貫通箇所施工要領

弁フランジなどの保温



給水、給湯、温水、蒸気

アルミガラスクロス化粧  
グラスウール40K×2.5t

金網

冷水、冷温水

アルミガラスクロス化粧  
グラスウール40K×5.0t

ポリエチレンフィルム

金網

※ 給湯、温水、蒸気配管で室内及び暗渠内の伸縮継手、防震継手、フレキシブルジョイント、弁及びフランジは保温を行わない。

※ 蒸気、温水配管で室内及び暗渠内の各種装置廻りの配管は保温を行わない、ただし火傷の可能性がある場合は火傷防止をおこなう。


※ 屋外は金網の下にポリエチレンフィルムを巻く。

※ 給水、給湯、冷水、冷温水用の露出配管で、保温を行う65A以上の弁、ストレーナー等はビスなどにより容易に脱着できうる金属製カパーによる外装を施す。

（屋外はステンレス鋼板、屋内はカラー垂鉛鉄板）

防火区画貫通箇所施工要領

配管行先表示板



パイプシャフト表示板

色別

30

300

点検口表示板

文 字

150

屋外、室内、P S内、点検口部分の配管には原則配管表示板を取り付ける。この表示板には、流体名称、矢印、色別バンド書き込む。（監督員との協議により、配管への文字・方向矢印書きに代えてもよい。）

配管表示色

| 管 種   | 色    | 管 種   | 色     |        |
|-------|------|-------|-------|--------|
| 給 水 管 | 青    | 温 水 管 | 緑が色   |        |
| 揚 水 管 | 青    | 2本    | 冷温水管  | 濃青、緑が色 |
| 井 水 管 | 青    | 3本    | 蒸 気 管 | 暗い赤    |
| 雑排水管  | 茶    |       | 冷却水管  | 淡水色    |
| 汚 水 管 | 茶    | 2本    | 膨 張 管 | 緑が色 2本 |
| 通 気 管 | 茶の縦線 |       | 油 管   | 黄      |
| 消 火 管 | 赤    |       | 空 気 管 | 白      |
| ガ ス 管 | 緑    |       | 給 湯 管 | 黒色     |
| 冷 水 管 | 濃青色  |       | 冷 媒 管 | 緑 2本   |

※ 表示板の材質は塩化ビニール樹脂製とする。

※ 屋内外露出の配管名表示部分には、縦書きの場合は下部、横書きの場合は左側に色別バンドを取り付ける。

※ 特記以外はこの施工標準図による。

※ 設計図書に明記の無い場合又は疑いが生じた場合は監督員と協議する。

※ 現場の取まり、取り扱い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場合は監督員と協議する。

※ 詳細は国土交通省機械設備工事標準仕様書及び同施工整理指針に基づく。



株式会社 豊建築設計事務所

工事名称  
図面名称

北中学校東校舎長寿命化改修工事（機械設備）  
機械設備 保温詳細図①


滋賀県長浜市神明町696-5 TEL 0749 62 3151 FAX 0749 64 1438

1級建築士登録 第75764 村田武夫

SCALES APPR'D CHECK'D DRAWN CHARGE SEAL DRAWING NO  
A1 : - A3 : - 00 00 00 M 39



長方形ダクト： 屋内露出（一般居室、廊下）、屋外露出（バルコニー、解放廊下を含む）、浴室・厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない）




① 紙  
② グラスウール保温板  
③ ポリエチレンフィルム  
④ 鉄線  
⑤ カラー重鉛鉄板

| 材 料 名        | 規 格                     | 備 考       |
|--------------|-------------------------|-----------|
| 1 紙          |                         |           |
| 2 グラスウール保温板  | J I S A 9 5 0 4 40K     |           |
| 3 ポリエチレンフィルム | J I S Z 1 7 0 2         | 厚さ 0.05mm |
| 4 鉄線         | J I S G 3 5 4 7 重鉛メッキ鉄線 | 線径1.2mm以上 |
| 5 カラー重鉛鉄板    | J I S G 3 3 1 2         | 厚さ 0.35mm |

※ 屋外露出、廊下、浴室等の多湿箇所はカラー重鉛鉄板をステンレス鋼板に換みかえる。  
※ 屋内露出（一般居室、廊下）はポリエチレンフィルム、鉄線を省略する。  
※ 保温厚さ：50mm  
※ ダクトのフランジ部（補強含む）は、厚さ25mmの保温材の重ね巻きを行うか、ダクトの保温厚さをフランジ高さ+10mm以上とする。

スパイラルダクト： 屋内露出（一般露出、廊下） 屋外露出（バルコニー、解放廊下を含む）浴室・厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない）



① グラスウール保温帯  
② 鉄線  
③ ポリエチレンフィルム  
④ 鉄線  
⑤ カラー重鉛鉄板


| 材 料 名        | 規 格                     | 備 考       |
|--------------|-------------------------|-----------|
| 1 グラスウール保温帯  | J I S A 9 5 0 4 40K     |           |
| 2 鉄線         | J I S G 3 5 4 7 重鉛メッキ鉄線 | 線径1.2mm以上 |
| 3 ポリエチレンフィルム | J I S Z 1 7 0 2         | 厚さ 0.05mm |
| 4 鉄線         | J I S G 3 5 4 7 重鉛メッキ鉄線 | 線径1.2mm以上 |
| 5 カラー重鉛鉄板    | J I S G 3 3 1 2         | 厚さ 0.35 t |

※ 屋外露出、廊下、浴室等の多湿箇所はカラー重鉛鉄板をステンレス鋼板に換みかえる。  
※ 屋内露出（一般居室、廊下）はポリエチレンフィルム、鉄線を省略する。  
※ 保温厚さ：50mm  
※ グラスウール保温帯の使用困難な箇所は、波形保温板を使用してもよい。

ボイラー及び温風暖房機、冷凍機、吸収式冷水機、コージェネレーション装置蓄熱ユニット

製造者の標準仕様とする。

ヘッダー




① 紙  
② グラスウール保温板  
③ ポリエチレンフィルム  
④ 鉄線  
⑤ カラー重鉛鉄板

| 材 料 名        | 規 格                     | 備 考        |
|--------------|-------------------------|------------|
| 1 紙          |                         |            |
| 2 グラスウール保温板  | J I S A 9 5 0 4 40K     |            |
| 3 ポリエチレンフィルム | J I S Z 1 7 0 2         | 線径 1.2mm以上 |
| 4 鉄線         | J I S G 3 5 4 7 重鉛メッキ鉄線 | 厚さ0.05mm   |
| 5 カラー重鉛鉄板    | J I S G 3 3 1 2         | 厚さ 0.35 t  |

※ 廊下、浴室等の多湿箇所はカラー重鉛鉄板をステンレス鋼板に換みかえる。  
※ 温風ヘッダー、蒸気ヘッダーはポリエチレンフィルムを除く。  
※ 保温厚さ：50mm  
※ グラスウール保温帯の使用困難な箇所は、保温帯又は波形保温板を使用してもよい。

長方形ダクト： 機械室、書庫、倉庫、屋内隠ぺい、ダクトシャフト内、厨房の天井内




① 紙  
② アルミガラスクロス化乾グラスウール保温板  
③ アルミガラスクロス粘着テープ 目貼り

| 材 料 名                  | 規 格                                 | 備 考 |
|------------------------|-------------------------------------|-----|
| 1 紙                    |                                     |     |
| 2 アルミガラスクロス化乾グラスウール保温板 | J I S A 9 5 0 4 40K+0.02厚7A±3%7A±3% |     |
| 3 アルミガラスクロス粘着テープ 目貼り   |                                     |     |
|                        |                                     |     |

※ 保温厚さ：25mm  
※ ダクトのフランジ部（補強含む）は、厚さ25mmの保温材の重ね巻きを行うか、ダクトの保温厚さをフランジ高さ+10mm以上とする。

スパイラルダクト： 機械室、書庫、倉庫、屋内隠ぺい、ダクトシャフト内、厨房の天井内




① アルミガラスクロス化乾グラスウール保温帯  
② アルミガラスクロス粘着テープ 目貼り

| 材 料 名                  | 規 格             | 備 考 |
|------------------------|-----------------|-----|
| 1 アルミガラスクロス化乾グラスウール保温帯 | J I S A 9 5 0 4 |     |
| 2 アルミガラスクロス粘着テープ       |                 |     |
|                        |                 |     |

※ 保温厚さ：25mm厚  
※ アルミガラスクロス化乾グラスウール保温帯の使用困難な箇所は、アルミガラスクロス化乾グラスウール波形保温板としてもよい。

熱交換器、温水タンク、温水タンク、膨張タンク、貯湯タンク




① 紙  
② グラスウール保温板  
③ 鉄線  
④ カラー重鉛鉄板

| 材 料 名       | 規 格                  | 備 考       |
|-------------|----------------------|-----------|
| 1 紙         |                      |           |
| 2 グラスウール保温板 | J I S A 9 5 0 4 40 k |           |
| 3 鉄線        | J I S G 3 5 4 7      | 線径1.2mm以上 |
| 4 カラー重鉛鉄板   | J I S G 3 3 1 2      | 厚さ 0.35 t |

※ 保温厚さ：熱交換器、温水タンク、温水タンクは、50mm厚  
膨張タンク、貯湯タンクは、25mm厚  
※ 屋外露出、廊下、浴室等の多湿箇所はカラー重鉛鉄板をステンレス鋼板に換みかえる。

※ 露出配管にて、火傷すると思われる範囲は保護を行う。

長方形ダクト： 排煙ダクト




① 紙  
② アルミガラスクロス化乾ロックウール保温板  
③ アルミガラスクロス粘着テープ 目貼り  
④ きつ甲金網  
⑤ 産金

| 材 料 名                  | 規 格                                    | 備 考 |
|------------------------|----------------------------------------|-----|
| 1 紙                    |                                        |     |
| 2 アルミガラスクロス化乾ロックウール保温板 | J I S A 9 5 0 4 1号,2号 +0.02厚7A±3%7A±3% |     |
| 3 アルミガラスクロス粘着テープ 目貼り   |                                        |     |
| 4 きつ甲金網                | J I S G 3 5 5 4 線径0.4mm 16mm目          |     |
| 5 産金                   |                                        |     |

※ 保温厚さは、一般ダクトの区分に準ずる。

スパイラルダクト： 排煙ダクト、排気筒




① アルミガラスクロス化乾ロックウール保温帯  
② アルミガラスクロス粘着テープ  
③ きつ甲金網

| 材 料 名                  | 規 格                                    | 備 考 |
|------------------------|----------------------------------------|-----|
| 1 アルミガラスクロス化乾ロックウール保温帯 | J I S A 9 5 0 4 1号,2号 +0.02厚7A±3%7A±3% |     |
| 2 アルミガラスクロス粘着テープ       |                                        |     |
| 3 きつ甲金網                | J I S G 3 5 5 4 線径0.4mm 16mm目          |     |
|                        |                                        |     |

※ 保温厚さは、一般ダクトの区分に準ずる。


シーリングの要領（屋外）



シーリング

※ 継目、合わせ目、支持金物の切り込み部シーリングを行う。  
※ シーリング材：シリコン系

煙道、煙突




① ロックウール保温板  
② 鉄線  
③ カラー重鉛鉄板

| 材 料 名       | 規 格                     | 備 考       |
|-------------|-------------------------|-----------|
| 1 ロックウール保温板 | J I S A 9 5 0 4 1号,2号   |           |
| 2 鉄線        | J I S G 3 5 4 7 重鉛めっき鉄線 | 線径1.2mm以上 |
| 3 カラー重鉛鉄板   | J I S G 3 3 1 2         | 厚さ 0.35 t |
| 4           |                         |           |

※ 保温厚：75mm厚  
※ ロックウール保温板をロックウールブランケットとしてもよい。  
※ 天井内はカラー重鉛鉄板を省略できる。その場合、きつ甲金網で結束する。  
※ 保温止め用鉄線及びカラー重鉛鉄板止め鋼材は必要に応じて取り付ける。

消音内張  
サブライチャンパー、消音チャンパー、消音エルボ、ボックス、ブリーズライン




① 紙  
② ガラスクロス化乾グラスウール保温板  
③ 網きつ甲金網又はアルミバンチングメタル  
④ 産金

| 材 料 名                 | 規 格                     | 備 考     |
|-----------------------|-------------------------|---------|
| 1 紙                   |                         |         |
| 2 ガラスクロス化乾グラスウール保温板   | J I S A 9 5 0 4 40K     | ピッチ 200 |
| 3 網きつ甲金網又はアルミバンチングメタル | (網きつ甲金網) 線径0.5mm 網目呼び10 |         |
| 4 産金                  |                         |         |

※ 保温厚：サブライチャンパー=50mm厚 その他は25mm厚  
※ 消音チャンパー、消音エルボ、ボックス、ブリーズラインは網きつ甲金網を省略できる。  
※ サブライチャンパーにてアルミバンチングメタルを使用する場合は特記による。

冷水タンク、冷水タンク、銅板製タンク




① 紙  
② グラスウール保温板  
③ ポリエチレンフィルム  
④ 鉄線  
⑤ カラー重鉛鉄板

| 材 料 名        | 規 格                     | 備 考       |
|--------------|-------------------------|-----------|
| 1 紙          |                         |           |
| 2 グラスウール保温板  | J I S A 9 5 0 4 40K     |           |
| 3 ポリエチレンフィルム | J I S Z 1 7 0 2         | 厚さ0.05mm  |
| 4 鉄線         | J I S G 3 5 4 7 重鉛メッキ鉄線 | 線径1.2mm以上 |
| 5 カラー重鉛鉄板    | J I S G 3 3 1 2         | 厚さ 0.35 t |

※ タ ン クの場合はグラスウール保温板をロックウール保温帯（金網にて補強）に換みかえる。  
※ 保温厚さ：50mm厚  
※ 衛生設備、銅板製タ ン クのふたの保温は行わない。（銅板カバーのみ施工する）  
※ グラスウール保温板の使用困難な箇所は、保温帯又は波形保温板を使用してもよい。  
※ 屋外露出、廊下、浴室等の多湿箇所はカラー重鉛鉄板をステンレス鋼板に換みかえる。






【改修】1階平面図 1/100

| 符号 | 改修外部仕上                                  |
|----|-----------------------------------------|
| a  | 改質アスファルト防水露出断熱冷熱通気工法（かぶせ工法）保護塗料シルバー塗    |
| b  | アクリルゴム系外壁防水材塗布の上 低汚染・水性弾性アクリルシリコン ロールー塗 |
| c  | カチオン系下地調整材塗布（0-1）ウレタン防水（X-2）            |
| d  | カチオン系下地調整材塗布（0-2）ウレタン防水（X-2）            |
| e  | 改質アスファルト防水（撤去工法）保護塗料シルバー塗               |
| f  | トップコート塗                                 |
|    |                                         |
|    |                                         |
|    |                                         |
|    |                                         |

|                                                                               |  |                  |  |                    |                             |            |                   |     |         |                  |     |  |             |                             |                                           |                   |    |                     |  |                                    |  |              |               |                   |              |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|--------------------|-----------------------------|------------|-------------------|-----|---------|------------------|-----|--|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----|---------------------|--|------------------------------------|--|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------|----------------------|
| 凡例                                                                            |  | 鉄筋コンクリート壁        |  | 屋内消火栓・10型消火器       | ：新設（別途）<br>10型消火器新設は<br>本工事 |            | タテイ VP（特記無きはφ100） | ：新設 |         | 絵画を示す            | ：復旧 |  | 工事範囲外の部分を示す | 特記事項                        | 図中ナンバリングのある家具等は本工事にて移設とする。（詳細は家具・備品リスト参照） | 展開方位              | 方位 |                     |  |                                    |  |              |               |                   |              |            |                      |
|                                                                               |  | 軽量鉄骨間仕切壁         |  | 10型消火器、外部用床置きボックス共 |                             | 縦引きルーフトレイン | ：新設               |     | カーテンを示す | ：復旧              |     |  |             |                             |                                           |                   |    |                     |  |                                    |  |              |               |                   |              |            |                      |
|                                                                               |  | 基準FLからの仕上がり高さを示す |  | 特定防火設備 煙感知器連動      | ：新設                         |            | 横引きルーフトレイン        | ：新設 |         | ブラインドを示す（心の圏を除く） | ：復旧 |  |             |                             |                                           |                   |    |                     |  |                                    |  |              |               |                   |              |            |                      |
|                                                                               |  | 防火区画壁を示す         |  | 特定防火設備 常時閉鎖        | ：新設                         | EXP, J     | EXP, J金物          | ：新設 |         |                  |     |  |             |                             |                                           |                   |    |                     |  |                                    |  |              |               |                   |              |            |                      |
|                                                                               |  | 防火上主要な間仕切り壁を示す   |  | 防火設備               | ：新設                         | +          | 丸環を示す             | ：塗替 |         |                  |     |  |             |                             |                                           |                   |    |                     |  |                                    |  |              |               |                   |              |            |                      |
|                                                                               |  |                  |  |                    |                             | 注意喚起床材を示す  | ：新設               |     |         |                  |     |  |             |                             |                                           |                   |    |                     |  |                                    |  |              |               |                   |              |            |                      |
| <div>株式会社 豊建築設計事務所<br/>滋賀県長浜市神領町696-5 TEL 0749 62 3151 FAX 0749 64 1438</div> |  |                  |  |                    |                             |            |                   |     |         |                  |     |  |             | 工事名称<br>北中学校東校舎長寿命化改修工事（建築） |                                           | 図面名称<br>【改修】1階平面図 |    | 1級建築士登録 第75764 村田武夫 |  | SCALES<br>A1 : 1/100<br>A3 : 1/200 |  | APPR'D<br>.. | CHECK'D<br>.. | DRAWN<br>00-00-00 | CHARGE<br>.. | SEAL<br>.. | DRAWING NO<br>1 / 13 |



改修




| 符号 | 改 修 外 部 仕 上                             |
|----|-----------------------------------------|
| a  | 改質アスファルト防水露出断熱冷熱通気工法（かぶせ工法）保護塗料シルバー塗    |
| b  | アクリルゴム系外壁防水材塗布の上 低汚染・水性弾性アクリルシリコン ローラー塗 |
| c  | カチオン系下地調整材塗布（0-1）ウレタン防水（X-2）            |
| d  | カチオン系下地調整材塗布（0-2）ウレタン防水（X-2）            |
| e  | 改質アスファルト防水（撤去工法）保護塗料シルバー塗               |
| f  | トップコート塗                                 |
|    |                                         |
|    |                                         |
|    |                                         |
|    |                                         |
|    |                                         |

|                                                                              |                  |                    |                            |                   |          |           |           |                  |         |                                                                                                                                                                             |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 凡 例                                                                          | 鉄筋コンクリート壁        | 屋内消火栓・10型消火器       | 新設（別途）<br>10型消火器新設は<br>本工事 | タテイ VP（特記無きはφ100） | 新設       | 絵         | 絵面を示す     | 工事範囲外の部分を示す      | 特 記 事 項 | 図中ナンバリングのある家具等は本工事にて移設とする。（詳細は家具・備品リスト参照）                                                                                                                                   | 展 開 方 位 | 方 位 |
|                                                                              | 軽量鉄骨間仕切壁         | 10型消火器、外部用床置きボックス共 | 縦引きルーフトレイン                 | 縦引きルーフトレイン        | カーテンを示す  | カーテンを示す   | 暗幕を示す     | ブラインドを示す（心の圏を除く） |         |                                                                                                                                                                             |         |     |
|                                                                              | 基準FLからの仕上がり高さを示す | 特定防火設備 煙感知器連動      | 新設                         | 脱気筒を示す            | 新設       | 脱気筒を示す    | 脱気筒を示す    | 脱気筒を示す           |         |                                                                                                                                                                             |         |     |
|                                                                              | 防火区画壁を示す         | 特定防火設備 常時閉鎖        | 新設                         | EXP, J            | EXP, J金物 | 新設        | EXP, J金物  | EXP, J金物         |         |                                                                                                                                                                             |         |     |
|                                                                              | 防火上主要な間仕切り壁を示す   | 防火設備               | 新設                         | 丸環を示す             | 新設       | 丸環を示す     | 丸環を示す     | 丸環を示す            |         |                                                                                                                                                                             |         |     |
|                                                                              |                  |                    |                            | 注意喚起床材を示す         | 新設       | 注意喚起床材を示す | 注意喚起床材を示す | 注意喚起床材を示す        |         |                                                                                                                                                                             |         |     |
| <div>株式会社 豊建築設計事務所</div> <div>北中学校東校舎長寿命化改修工事（建築）</div> <div>【改修】2階平面図</div> |                  |                    |                            |                   |          |           |           |                  |         | <div>SCALE: A1: 1/100 A3: 1/200</div> <div>APPR'D: 00-00-00</div> <div>DRAWN: 00-00-00</div> <div>CHARGE: 00-00-00</div> <div>SEAL: 00-00-00</div> <div>DRAWING NO: 2</div> |         |     |

23-010




改修




【改修】3階平面図 1/100

| 符号 | 改修外部仕上                                  |
|----|-----------------------------------------|
| a  | 改質アスファルト防水露出断熱冷熱通気工法（かぶせ工法）保護塗料シルバー塗    |
| b  | アクリルゴム系外壁防水材塗布の上 低汚染・水性弾性アクリルシリコン ローラー塗 |
| c  | カチオン系下地調整材塗布（0-1）ウレタン防水（X-2）            |
| d  | カチオン系下地調整材塗布（0-2）ウレタン防水（X-2）            |
| e  | 改質アスファルト防水（撤去工法）保護塗料シルバー塗               |
| f  | トップコート塗                                 |



【改修】R階平面図 1/100

|    |  |                  |  |                    |                    |      |                   |           |       |         |                  |     |             |      |                                           |      |    |  |
|----|--|------------------|--|--------------------|--------------------|------|-------------------|-----------|-------|---------|------------------|-----|-------------|------|-------------------------------------------|------|----|--|
| 凡例 |  | 鉄筋コンクリート壁        |  | 屋内消火栓・10型消火器       | ：新設（別途10型消火器新設は本工事 |      | タテイ VP（特記無きはφ100） | ：新設       |       | 絵画を示す   | ：復旧              |     | 工事範囲外の部分を示す | 特記事項 | 図中ナンバリングのある家具等は本工事にて移設とする。（詳細は家具・備品リスト参照） | 展開方位 | 方位 |  |
|    |  | 軽量鉄骨間仕切壁         |  |                    |                    |      | 縦引きルーフトレイン        | ：新設       |       | カーテンを示す | ：復旧              |     |             |      |                                           |      |    |  |
|    |  |                  |  | 10型消火器、外部用床置きボックス共 |                    |      | 横引きルーフトレイン        | ：新設       |       | 暗幕を示す   | ：復旧              |     |             |      |                                           |      |    |  |
|    |  | 基準FLからの仕上がり高さを示す |  | 特定防火設備             | 煙感知器連動             | ：新設  |                   | 脱気筒を示す    | ：新設   |         | ブラインドを示す（心の圏を除く） | ：復旧 |             |      |                                           |      |    |  |
|    |  | 防火区画壁を示す         |  | 特定防火設備             | 常時閉鎖               | ：新設  |                   | EXP, J金物  | ：新設   |         |                  |     |             |      |                                           |      |    |  |
|    |  | 防火上主要な間仕切り壁を示す   |  |                    |                    | 防火設備 | ：新設               |           | 丸環を示す | ：塗替     |                  |     |             |      |                                           |      |    |  |
|    |  |                  |  |                    |                    |      |                   | 注意喚起床材を示す | ：新設   |         |                  |     |             |      |                                           |      |    |  |



株式会社  
豊建築設計事務所

工事名称



北中学校東校舎寿命化改修工事（建築）

図面名称

【改修】3階、R階平面図

| SCALES                   | APPR'V'D | CHECK'D | DRAWN    | CHARGE | SEAL | DRAWING NO |
|--------------------------|----------|---------|----------|--------|------|------------|
| A1 : 1/100<br>A3 : 1/200 |          |         | 00-00-00 |        |      | 参 3        |






| 符号     | 部 位      | 改 修 外 部 仕 上                                                                     |                                         |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| i      | 軒 天      | アクリルゴム系外壁防水材塗布の上 低汚染・水性弾性アクリルシリコン ローラー塗                                         |                                         |
| j      | タテトイ     | VP100 樋み金物φ1000 DP                                                              |                                         |
| k      | 換気パイプ    | 下地調整の上 DP                                                                       |                                         |
| l      | 外 壁      | クラック部                                                                           | 下地緩衝材塗布工法 (0.2~2.0mm未満)                 |
| m      |          | 浮き部                                                                             | アンカーピンニング工法 (16本/㎡、256本/㎡)              |
| n      |          | 爆裂・欠損・露筋部                                                                       | 樹脂モルタル補修                                |
|        |          | 全 面                                                                             | アクリルゴム系外壁防水材塗布の上 低汚染・水性弾性アクリルシリコン ローラー塗 |
| o      | 巾 木      | 浸透性吸水防止材塗 3回ローラー塗                                                               |                                         |
| r      | 庇 他      | カチオン系下地調整材塗布 (0-1、煙突撤去部：0-2) ウレタン防水 (X-2)                                       |                                         |
| s      | 小 庇      | カチオン系下地調整材塗布 (0-1) ウレタン防水 (X-2)                                                 |                                         |
| u      | 換気フード    | ステンレス製 (既存)                                                                     |                                         |
| EXP, J | EXP, J金物 | アルミ製：新設                                                                         |                                         |
| BP     | 防球ネット    | ポリエチレン製：復旧                                                                      |                                         |
| AP     | パネル      | 鉄骨組 (上下：0-100*50*20*2,3、タテ：0-100*50*20*2,3φ600) 下地 耐水ワフン合板 712下地 アルミパネル 72,0：新設 |                                         |
| ▼      |          | 非常用進入口にかわる開口部を示す                                                                |                                         |

【改修】



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|                                                                                       |               |      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------------|
|  | 株式会社 豊建築設計事務所 | 工事名称 | 北中学校東校舎長寿命化改修工事 (建築) |
|                                                                                       |               | 図面名称 | 【改修】立面図 (1)          |

滋賀県長浜市神明町696-5 TEL 0749 62 3151 FAX 0749 64 1438 1級建築士登録 第75764 村田武夫

|            |        |         |          |        |      |            |
|------------|--------|---------|----------|--------|------|------------|
| SCALES     | APPR'D | CHECK'D | DRAWN    | CHARGE | SEAL | DRAWING NO |
| A1 : 1/100 | -      | -       | 00-00-00 | -      |      | 4          |
| A3 : 1/200 |        |         |          |        |      |            |





| 符号     | 部 位      | 改 修 外 部 仕 上                                                                   |                                         |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| i      | 軒 天      | アクリルゴム系外壁防水材塗布の上 低汚染・水性弾性アクリルシリコン ローラー塗                                       |                                         |
| J      | ケテトイ     | VP100 樋み金物φ1000 DP                                                            |                                         |
| k      | 換気パイプ    | 下地調整の上 DP                                                                     |                                         |
| l      | 外 壁      | クラック部                                                                         | 下地緩衝材塗布工法（0,2～2,0mm未満）                  |
| m      |          | 浮き部                                                                           | アンカーピンニング工法（16本/㎡、256本/㎡）               |
| n      |          | 爆裂・欠損・露筋部                                                                     | 樹脂モルタル補修                                |
|        |          | 全 面                                                                           | アクリルゴム系外壁防水材塗布の上 低汚染・水性弾性アクリルシリコン ローラー塗 |
| o      | 巾 木      | 浸透性吸水防止材塗 3回ローラー塗                                                             |                                         |
| r      | 庇 他      | カチオン系下地調整材塗布（0-1、煙突撤去部：0-2） ウレタン防水（X-2）                                       |                                         |
| s      | 小 庇      | カチオン系下地調整材塗布（0-1） ウレタン防水（X-2）                                                 |                                         |
| u      | 換気フード    | ステンレス製（既存）                                                                    |                                         |
| EXP, J | EXP, J金物 | アルミ製：新設                                                                       |                                         |
|        | 防球ネット    | ポリエチレン製：復旧                                                                    |                                         |
|        | パネル      | 鉄骨組（上下：0-100*50*20*2,3、タテ：0-100*50*20*2,3@600）下地 耐水ワフン合板 712下地 アルミパネル 72,0：新設 |                                         |
| ▼      |          | 非常用進入口にかわる開口部を示す                                                              |                                         |

【改修】


|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |             |         |                     |
|--|-------------|---------|---------------------|
|  | 株式 豊建築設計事務所 | 工 事 名 称 | 北中学校東校舎長寿命化改修工事（建築） |
|  | 会社          | 図 面 名 称 | 【改修】立面図（2）          |

滋賀県長浜市神照町696-5 TEL 0749 62 3151 FAX 0749 64 1438 1級建築士登録 第75764 村田武夫

|            |        |         |          |        |      |            |
|------------|--------|---------|----------|--------|------|------------|
| SCALES     | APPR'D | CHECK'D | DRAWN    | CHARGE | SEAL | DRAWING NO |
| A1 : 1/100 | - -    | - -     | 00-00-00 | - -    |      | 5          |
| A3 : 1/200 |        |         |          |        |      |            |







1/100

23-010





【改修】2階天井伏図 1/100





【改修】3階天井伏図 1/100


【改修】

| 仕上番号 |                                      | 改 修 仕 上       | 仕上番号  | 改 修 仕 上                                         | 特記事項                    | 方 位          |  |
|------|--------------------------------------|---------------|-------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--|
| ①    | LGS下地                                | GB-D (吸) 79.5 | ⑦     | FK 76 アクリルゴム系外壁防水材塗布の上<br>低汚染・水性弾性アクリルシリコンローラー塗 | <div></div> 工事範囲外の部分を示す | <div>N</div> |  |
| ②    | LGS下地                                | ラワン合板 74      | WCB   | 木製カーテンボックス (カーテンレール共)                           |                         |              |  |
| ③    | 既存                                   | プラスター面 EP     | SB    | スクリーン + スクリーンボックス                               |                         |              |  |
| ④    | アクリルゴム系外壁防水材塗布の上<br>低汚染・水性弾性アクリルシリコン | ローラー塗         | ☒     | 天井点検口 アルミ枠 450×450                              |                         |              |  |
| ⑤    | 既存                                   | W0面 EP        | — P — | ピクチャーレール                                        |                         |              |  |
| ⑥    | 木胴縁                                  | GB-R 79.5 EP  |       |                                                 |                         |              |  |










【現況・解体】

|               |  |                 |                    |  |          |         |         |          |        |      |         |    |
|---------------|--|-----------------|--------------------|--|----------|---------|---------|----------|--------|------|---------|----|
| 株式会社 豊建築設計事務所 |  | 工事名称            | 北中学校東校舎寿命化改修工事（建築） |  | SCALES   | APPRV'D | CHECK'D | DRAWN    | CHARGE | SEAL | DRAWING | NO |
| 図面名称          |  | 【現況・解体】断面詳細図（2） |                    |  | A1: 1/30 |         |         | 00-00-00 |        |      | 参       | 9  |
| 30            |  | 30              |                    |  | A3: 1/60 |         |         |          |        |      |         |    |





| 符号    | 部 位     | 改 修 外 部 仕 上                                                                                               |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a     | 屋 上 部   | 入隅部：コーナークラント取付、硬質ウレタンフォーム3種1号 t=35mm、改質アスファルト防水（露出防水 t=2.5 M4ASI工法）保護塗料塗（シルバー）、脱気筒新設、改修用ドレン取付（ストレーナー共）横引き |
| b     | 屋 上 立上り | 立面端部：アルミアングル取付（シーリング共）、改質アスファルト防水 t=2.5 保護塗料塗（シルバー）                                                       |
| c     | バフベツ 天端 | カチオン系下地調整材塗布（C-1、煙突撤去部：C-2） ウレタン防水（X-2）                                                                   |
| d     | 屋 上 部   | ウレタン防水（X-2）                                                                                               |
| e     | 屋 上 立上り | ウレタン防水（X-2）                                                                                               |
| f     | 庇 平部    | カチオン系下地調整材塗布（C-1） ウレタン防水（X-2）<br>改修用ドレン取付（ストレーナー共）縦引き                                                     |
| g     | 庇 立上り   | 壁取り合い部：シーリング、カチオン系下地調整材塗布（C-1） ウレタン防水（X-2）                                                                |
| h     | 軒 天     | アクリルゴム系外壁防水材塗布の上 低汚染・水性弾性アクリルシリコン ローラー塗                                                                   |
| i     | 軒 天     | アクリルゴム系外壁防水材塗布の上 低汚染・水性弾性アクリルシリコン ローラー塗                                                                   |
| j     | タテイ     | カワ-VP100 襷み金物φ1000 DP                                                                                     |
| k     | 換気パイプ   | 下地調整の上 DP                                                                                                 |
| l     | 外 壁     | クワック部 下地緩衝材塗布工法（0.2~2.0mm未満）                                                                              |
| m     |         | 浮き部 アンカーピンニング工法（16本/m <sup>2</sup> 、256本/m <sup>2</sup> ）                                                 |
| n     |         | 爆裂・欠損・露筋部 樹脂モルタル補修                                                                                        |
|       | 全 面     | アクリルゴム系外壁防水材塗布の上 低汚染・水性弾性アクリルシリコン ローラー塗                                                                   |
| o     | 巾 木     | 浸透性吸水防止材塗 3回ローラー塗                                                                                         |
| p     | 煙 突     | モルタル充填                                                                                                    |
| r     | 庇 他     | カチオン系下地調整材塗布（C-1、煙突撤去部：C-2） ウレタン防水（X-2）                                                                   |
| s     | 小 庇     | カチオン系下地調整材塗布（C-1） ウレタン防水（X-2）                                                                             |
| t     | 軒 天     | アクリルゴム系外壁防水材塗布の上 低汚染・水性弾性アクリルシリコン ローラー塗                                                                   |
| ▽     | シーリング   | 新設                                                                                                        |
| ===== |         | 硬質ウレタンフォーム725                                                                                             |

【改修】











