

入札結果報告

単位:円

物 品 番 号	令和6年度 長総務第10207号
物 品 名 称	非常灯機器更新及び誘導灯蓄電池交換
納 入 場 所	別紙仕様書のとおり
履 行 期 間 (納 入 期 限)	契約締結日の翌日から 〃日間 令和7年3月24日まで
入 札 日 時	令和7年2月26日 午前9時30分 執行
入 札 場 所	長浜市役所本庁舎5階契約管理課執務室

--	--

No.	業 者 名	第1回 入札額	順位	第2回 入札額	順位	第3回 入札額	順位
1	(株)木沢電気工業所	提出なし					
2	久保田電機商会 久保田 久一	提出なし					
3	(有)小寺美音堂	提出なし					
4	(有)司音堂	提出なし					
5	滋賀電業(株)	754,000					
6	(株)杉山電設	辞退					
7	タイキ電気工業(株)	提出なし					
8	(有)大正堂商事部	提出なし					
9	たかやま電器 高山 林七	提出なし					
10	角川電機 角川 雅敏	提出なし					
11	(有)友田電気商会	提出なし					
12	(有)中村電機商会	辞退					
13	(株)速水電機商会	提出なし					
14	藤田電機工業(株)	850,000					
15	(有)マサキデンキ	提出なし					
16	ミサキデンキ 岬 照男	提出なし					
17	八木電器(株)	628,780	1	落札			
18	山下電機設備 山下 浩司	提出なし					
19	(有)ゆたか商会	辞退					

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

仕様書

1. 目的

長浜市役所本庁舎に設置している非常灯の機器更新及び誘導灯の蓄電池交換を行い、停電時の対応に備えるもの。

2. 品名及び数量等

【非常灯】（同等品可）

メーカー・型番	設置場所	仕様	色	数量
パナソニック製 NNFB91005C （参考商品）	電気室 2-1 前室 2-1	天井直付型 ※日本製品に限る LED 昼白色 低天井用（～3m）30 分間タイプ 非常灯用ハロゲン電球 13 形 1 灯器具相当	白	2
パナソニック製 NNFB91605C （参考商品）	その他	天井埋込型 埋込穴φ100 ※日本製品に限る LED 昼白色 低天井用（～3m）30 分間タイプ 非常灯用ハロゲン電球 13 形 1 灯器具相当	白	41

【誘導灯】（指定品）

メーカー・型番	設置場所	仕様	数量
パナソニック製 FK787 高輝度避難口灯 （20B 音 F 付） 音用予備電池	西館 5 階 屋内階段前	ニッケル水素蓄電池 4.8V 2,500m Ah	1
パナソニック製 FK721 高輝度室内通路 灯（C 級） 予備電池	西館 5 階 監査委員事務局前	ニッケル水素蓄電池 2.4V 700m Ah	1

3. 取替対象機器

長浜市役所本庁舎(長浜市八幡東町632番地)内

【非常灯】 階段 1 3 階－4 階間1箇所、 2 階－3 階間 1 箇所

階段 2 5 階 1 箇所、 7 階 1 箇所

その他は別紙「非常灯取替箇所」のとおり

【誘導灯】 上記のとおり

4. 納入期限

令和7年3月24日（月）まで

5. 同等品（非常灯のみ）

同等品での応札を希望する場合は、別紙同等品承認申請書に必要事項を記入し、当該商品のメーカーカタログ（仕様・規格のわかるもの）を添付のうえ、期限までに持参し、担当課に事前承認を受けること。

※規格及び仕様については、仕様書の参考商品欄に表示している商品のとおりとす

（同等品の確認期限）

令和7年2月19日（水）正午

（同等品の確認先）

長浜市八幡東町632 長浜市役所本庁舎5階

長浜市総務部契約管理課（TEL：65-6507）

6. その他

- ・ 機器取替の日程は、発注者の業務に支障がないよう調整し決定すること。
- ・ 新機器設置及び予備電池交換後は、正常動作確認を行うこと。
- ・ 機器取替にかかる費用及び取替により発生した諸材料の処分費を含めた見積額を入札書に記入すること。