

仕様書等に対する質問の回答書

業務番号	令和7年度 長北管第000003号	
業務名称	余呉やまなみセンター・旧余呉文化ホール自家用電気工作物保安管理委託業務	
仕様書の該当頁	質問内容	回答内容
	前回の落札業者及び金額を教えてください。	饗場電気設備管理事務所 月額：35,310円（税込）です。
3	第2章 業務内容の業務計画の中の5. 受電設備保証制度の資料とはどんな資料か、具体的な資料を教えてください。	受電設備保証制度は、不測の事故等による損害が発生した場合に、その費用を保証するもので、これら保証制度に加入されている場合は、加入されていることが分かる資料となります。
3	第2章1の5. 受電設備保証制度の資料とありますが、受電設備保証制度に加入していなくても、入札可能でしょうか？	受電設備保証制度への加入の有無は、入札参加資格の要件ではありません。 ただし、本件は入札公告等にありま すとおり、事前審査型の一般競争入 札のため、期限までに必要な書類を 提出いただいている必要があります。
6	仕様書6ページ、単線結線図で赤枠で囲われている、更新機器と撤去は、すでに行われているのかまたは、今年度で行う予定なのか。	更新と撤去は行われています。
4	設備概要書で動力変圧器の容量が700KVAとなっていますが、図面では100KVAが2台で200kVAになります。どちらが正解でしょうか。	設備概要書記載の700KVAが正解となります。なお、修正させていただいた図面（単線結線図）は別紙のとおりです。また、修正した容量部分は、青字記載しています。
	ー以下余白ー	