




年 度	令和6年度	番 号	
事 業 名	長門市公共下水道事業		
工事名称	常盤本地区区公共下水道接続工事		
使用分区分排水区分	彦根南第四等分区分		
管 記 号	110φ 100φ	100φ 75φ	
施工箇所	長門市常盤町		
図面名称	計画平面図	縮尺	S=1:100
図面番 号	水-01	市 章	


平面図

S=1:100



縦断面図


1:100



路線番号	VU φ200 3.0% 28.30m				PRP φ200 3.0% 5.40m			
勾配	3.00				3.00			
土被り	4.0	4.7	4.9	4.0	4.7	4.9	4.0	4.7
管底高	82.15	82.15	82.15	82.15	82.15	82.15	82.15	82.15
地盤高	85.15	85.15	85.15	85.15	85.15	85.15	85.15	85.15
追加距離	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
単距離	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
測点	44.0	44.1	44.2	44.3	44.0	44.1	44.2	44.3

横断面図

S=1:100





縦断一覧表		
点 名	距離	標高
縦断 1E-1	-17.350	108.743
縦断 1E-11	100.000	100.000
縦断 1E-1	72.353	103.854
縦断 1E-1	89.346	104.777
縦断 1E-1	97.000	106.123
縦断 1E-1	101.911	104.588


年 度	令和4年度	番 号	
事 業 名	長岡市公共下水道事業		
工事名称	常盤本荘地区公共下水道接続工事		
縦断分区分名	長岡市常盤分区分		
排水区分名			
管 記 号	VU φ200		
施工箇所	長岡市常盤町		
図面名称	平面縦断面図	縮 尺	図 示
測量年月日	令和4年 月 日		



圧入機削完了図




立坑築造完了図




年 度	令和6年度	番 号	
事 業 名	長浜市公共下水道事業		
工事名称		常盤本庄地区公共下水道接続工事	
利用区分名 排水区分名	長浜市常盤第四分区分		
管 記 号			
施工箇所	長浜市常盤町		
図面名称	No.1両発進立坑仮設図	縮 尺	S=1/25
測量年月日	令和 年 月 日		


A-A断面図




平面図



B-B断面図




ライナープレート構成図




年度	令和 年度	備考	62
事業名	長浜市公共下水道事業		
工事名称			
処理区分名	長浜市第四処理区分		
排水区分名			
管記号	P-6		
施工箇所	長浜市常盤町		
図面名称	No. 2立坑仮設図	編尺	S=1:20
測量年月日	令和 年 月 日		


A-A断面図



平面図





B-B断面図



年度	令和6年度	備考	
事業名	長浜市公共下水道事業		
工事名称	常磐本庄地区公共下水道接続工事		
現場分区名 排水区分名	長浜市常磐分区分		
管記号	①		
施工箇所	長浜市常磐分		
図面名称	No. 0 特殊人孔構造図	図尺	S-1/30
測量年月日	令和 年 月 日		

平面図




年度	令和6年度	備考	
事業名	長浜市公共下水道事業		
工事名称	常盤本庄地区公共下水道接続工事		
施作区分名 排水区分名	長浜南第5排水区分区		
管 記 号	⑪ ⑫		
施工箇所	長浜市常盤町		
図面名称	薬液注入工詳細図	図 尺	S-1/50
測量年月日	令和 年 月 日		

02-02.00


土留工標準図

S=1:20

平面図



断面図



数値一覧表 (アルミ矢板)

掘削深 (m)	矢板長 (m)	矢板断面形状	継起し材幅 (cm)	切妻継起し段数	切妻材許容軸力 (kN)	備考
1.51~1.80	2.00	有効幅 300mm	継 継 11.0 以上	1	75	設置率: 100%
1.81~2.00	2.50		継 継 11.0 以上	1	75	設置率: 100%
2.01~2.30	2.50		継 継 11.0 以上	2	75	設置率: 100%
2.31~2.60	3.00		継 継 11.0 以上	2	75	設置率: 100%
2.61~3.30	3.50		継 継 11.0 以上	2	75	設置率: 100%
3.31~3.90	4.00		継 継 11.0 以上	2	75	設置率: 100%
3.91~4.00	4.00		継 継 11.0 以上	3	75	設置率: 100%
3.91~4.00	4.50		継 継 11.0 以上	3	75	設置率: 100%


継起し材の軽量鋼製支保工は断面積数120 cm²以上とする。

組立マンホール標準構造図


S=1:20

1号組立マンホール


平面図



縦断面図



横断面図



年度	令和5年度	備考
事業名	長浜市公共下水道事業	
工事名称	常盤本庄地区公共下水道接続工事	
現場区分名 排水区分名	長浜市常盤分区分	
管 記 号		
施工箇所	長浜市常盤町	
図面名称	土留工標準図	図 尺 1/20
測量年月日	令和5年 月 日	