

【別紙3】使用電力量及び最大需用電力の実績値（令和7年度）

※旧塩津小および旧永原小は今年度より閉校となったため、使用電力量計は現在閉校管理中である旧杉野小中学校の実績を基に算出したものである。

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他」とする。

番号	学校名	項目	令和7年度														合計	夏季	その他
			令和7年4月	令和7年5月	令和7年6月	令和7年7月	令和7年8月	令和7年9月	令和7年10月	令和7年11月	令和7年12月	令和8年1月	令和8年2月	令和8年3月					
1	長浜小学校	最大需要電力(kW)	63	69	95	101	58	93	74	88	93	93	72	58	—	—	—		
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—		
		使用電力量計(kWh)	12,970	14,527	20,084	20,955	11,320	18,320	15,833	14,984	16,916	15,980	12,777	11,214	185,880	50,595	135,285		
2	長浜北小学校	最大需要電力(kW)	52	56	78	76	27	64	56	58	68	77	70	64	—	—	—		
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—		
		使用電力量計(kWh)	12,123	12,785	19,437	17,106	7,956	14,019	12,968	12,479	14,135	16,025	14,476	14,107	167,616	39,081	128,535		
3	神照小学校	最大需要電力(kW)	42	44	64	70	35	64	45	46	50	82	78	51	—	—	—		
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—		
		使用電力量計(kWh)	9,579	10,661	19,365	21,023	8,259	13,184	10,228	9,502	11,126	13,739	12,433	11,147	150,246	42,466	107,780		
4	南郷里小学校	最大需要電力(kW)	39	43	73	84	39	68	49	53	60	72	71	57	—	—	—		
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—		
		使用電力量計(kWh)	8,128	8,726	16,647	15,263	7,058	11,191	9,403	9,129	10,839	13,363	14,018	10,110	133,875	33,512	100,363		
5	北郷里小学校	最大需要電力(kW)	18	19	39	41	30	37	24	29	33	47	41	37	—	—	—		
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—		
		使用電力量計(kWh)	5,296	5,379	8,425	7,898	4,984	6,403	5,719	5,797	6,938	9,357	7,720	7,201	81,117	19,285	61,832		
6	長浜南小学校	最大需要電力(kW)	74	74	97	100	52	74	59	61	71	90	86	71	—	—	—		
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—		
		使用電力量計(kWh)	24,571	26,164	31,210	28,869	18,854	15,338	15,187	14,083	14,929	20,294	19,459	15,042	244,000	63,061	180,939		
7	旧上草野小学校	最大需要電力(kW)	14	10	39	34	31	16	8	17	16	14	13	11	—	—	—		
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—		
		使用電力量計(kWh)	2,518	1,896	2,783	6,423	4,498	2,398	1,203	2,520	2,582	2,404	2,275	2,435	33,935	13,319	20,616		
8	湯田小学校	最大需要電力(kW)	49	55	74	78	47	69	58	65	70	80	72	63	—	—	—		
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—		
		使用電力量計(kWh)	10,717	11,819	18,268	17,951	10,929	14,956	12,637	11,356	17,081	19,616	16,875	15,322	177,527	43,836	133,691		
9	浅井小学校	最大需要電力(kW)	32	26	42	39	22	23	16	33	26	38	37	36	—	—	—		
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—		
		使用電力量計(kWh)	5,961	6,779	10,975	9,211	5,298	5,067	4,019	4,524	5,642	6,576	5,145	4,893	74,090	19,576	54,514		
10	びわ南小学校	最大需要電力(kW)	139	138	140	139	129	128	129	35	34	36	33	34	—	—	—		
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—		
		使用電力量計(kWh)	9,944	10,911	13,981	12,998	8,898	11,216	10,823	9,379	9,994	10,563	9,373	10,023	128,103	33,112	94,991		
11	びわ北小学校	最大需要電力(kW)	20	23	27	28	15	20	20	23	23	23	22	20	—	—	—		
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—		
		使用電力量計(kWh)	5,166	5,246	7,643	7,337	4,649	5,233	5,534	5,392	5,945	5,868	5,335	5,574	68,922	17,219	51,703		
12	虎姫学園（前期）	最大需要電力(kW)	32	30	46	53	39	50	38	31	46	57	44	40	—	—	—		
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—		
		使用電力量計(kWh)	8,172	8,235	10,987	10,618	7,741	9,295	8,901	8,117	9,265	9,793	8,804	9,251	109,179	27,654	81,525		
13	朝日小学校	最大需要電力(kW)	23	28	35	39	21	36	30	32	36	47	42	36	—	—	—		
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—		
		使用電力量計(kWh)	6,407	6,448	9,060	8,687	5,189	8,555	7,990	7,824	9,042	10,756	9,118	8,902	97,978	22,431	75,547		
14	速水小学校	最大需要電力(kW)	49	46	63	72	42	66	46	50	63	72	71	63	—	—	—		
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—		
		使用電力量計(kWh)	10,190	10,504	15,482	16,266	7,943	12,361	11,451	10,227	11,793	14,071	13,263	12,159	145,710	36,570	109,140		

15	小谷小学校	最大需要電力(kW)	17	15	29	30	16	27	18	25	27	32	33	28	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—
		使用電力量計(kWh)	2,943	3,267	7,810	5,249	2,697	4,859	4,062	3,939	5,146	6,358	5,566	5,001	56,897	12,805	44,092	
16	富永小学校	最大需要電力(kW)	30	31	36	60	19	31	29	34	53	69	58	36	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	5,931	6,189	6,398	6,465	4,311	6,503	6,691	6,708	7,850	13,905	7,983	6,851	85,785	17,279	68,506	
17	高月小学校	最大需要電力(kW)	34	36	40	43	24	44	37	42	43	57	50	42	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	7,777	8,129	8,400	8,199	5,678	8,620	8,639	8,348	10,485	13,448	10,209	8,837	106,769	22,497	84,272	
18	古保利小学校	最大需要電力(kW)	17	19	28	23	9	23	23	22	24	25	24	24	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	3,393	3,503	5,039	4,664	2,148	3,838	3,839	3,849	3,993	4,548	3,950	3,810	46,574	10,650	35,924	
19	七郷小学校	最大需要電力(kW)	23	23	28	27	14	23	22	24	26	27	27	25	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	6,871	6,857	7,808	7,529	5,397	7,101	7,312	6,949	7,451	7,727	7,176	7,578	85,756	20,027	65,729	
20	旧杉野小中学校	最大需要電力(kW)	13	22	12	22	13	16	22	24	15	7	19	10	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	1,844	1,928	1,800	1,931	1,842	1,798	1,877	1,927	1,955	2,097	1,973	1,931	22,903	5,571	17,332	
21	高時小学校	最大需要電力(kW)	24	11	12	13	11	13	11	14	23	29	29	28	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	6,550	2,750	2,894	3,191	2,588	2,886	2,807	2,689	3,727	8,256	10,904	11,164	60,406	8,665	51,741	
22	木之本小学校	最大需要電力(kW)	30	31	38	40	24	35	31	34	28	23	23	21	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	6,993	7,040	8,644	8,399	5,405	7,366	7,472	7,266	6,731	6,323	5,769	6,110	83,518	21,170	62,348	
23	余呉小中学校	最大需要電力(kW)	52	45	61	67	37	58	48	53	62	60	60	55	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	9,755	9,783	10,890	10,575	5,173	10,921	10,778	10,826	11,362	11,704	11,537	10,951	124,255	26,669	97,586	
24	旧塩津小学校	最大需要電力(kW)	24	21	33	34	23	31	24	31	29	29	27	27	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	6,000	18,000	
25	旧永原小学校	最大需要電力(kW)	20	19	32	33	13	24	20	25	26	26	25	29	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	6,000	18,000	
26	西中学校	最大需要電力(kW)	38	36	42	48	38	44	38	37	42	44	38	33	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	8,993	9,773	10,533	10,501	7,302	10,768	10,313	9,662	10,523	10,601	8,945	9,130	117,044	28,571	88,473	
27	北中学校	最大需要電力(kW)	40	52	68	77	41	65	45	58	66	72	65	55	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	9,611	10,323	12,142	15,626	7,703	12,010	9,255	9,726	11,086	13,233	11,587	10,494	132,796	35,339	97,457	
28	東中学校	最大需要電力(kW)	30	30	37	39	30	37	30	36	39	41	40	38	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	7,901	8,315	9,156	9,404	6,630	9,326	9,021	8,552	9,668	10,213	9,544	8,991	106,721	25,360	81,361	
29	南中学校	最大需要電力(kW)	37	35	59	73	41	59	39	48	60	79	78	54	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	8,243	8,308	9,771	11,911	7,151	10,833	8,755	8,673	11,211	13,381	11,672	9,832	119,741	29,895	89,846	

30	浅井中学校	最大需要電力(kW)	33	37	39	42	26	42	34	42	41	46	45	38	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—
		使用電力量計(kWh)	8,901	9,304	9,782	9,803	6,884	10,106	9,662	9,536	10,093	10,839	9,804	9,598	114,312	26,793	87,519	
31	びわ中学校	最大需要電力(kW)	35	30	31	38	29	34	29	32	34	34	31	31	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	8,939	9,074	9,188	8,998	7,315	8,781	9,068	8,757	9,384	9,718	8,540	9,287	107,049	25,094	81,955	
32	虎姫学園(後期)	最大需要電力(kW)	26	22	23	29	25	27	21	22	25	25	22	31	—	—	—	
		力率(%)	97	98	97	96	93	97	97	97	97	98	98	98	97	—	—	—
		使用電力量計(kWh)	4,625	5,070	5,100	5,174	3,820	5,070	4,927	4,474	5,264	5,319	4,680	4,685	58,208	14,064	44,144	
33	湖北中学校	最大需要電力(kW)	56	59	80	111	34	45	30	36	41	41	42	37	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	8,685	9,721	12,904	17,354	7,543	10,155	9,278	8,957	10,494	10,835	9,464	8,904	124,294	35,052	89,242	
34	高月中学校	最大需要電力(kW)	52	53	57	61	49	61	56	55	59	79	58	52	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	13,536	14,585	14,374	13,961	9,923	15,138	14,648	13,616	14,729	18,019	14,250	13,519	170,298	39,022	131,276	
35	木之本中学校	最大需要電力(kW)	29	33	37	40	29	35	32	32	35	40	36	36	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	7,902	8,112	8,632	8,691	5,923	8,748	8,124	7,808	8,396	8,882	8,177	8,405	97,800	23,362	74,438	
36	旧鏡岡中学校	最大需要電力(kW)	12	16	11	16	13	14	8	15	9	8	15	9	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	2,028	2,408	1,972	2,155	2,002	1,977	2,112	2,035	1,845	1,921	1,778	2,008	24,241	6,134	18,107	
37	西浅井中学校	最大需要電力(kW)	19	16	29	39	11	19	17	16	20	25	21	23	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	4,121	4,152	4,825	8,839	2,867	4,025	3,926	3,916	4,877	5,012	4,722	4,758	56,040	15,731	40,309	
38	神照幼稚園	最大需要電力(kW)	18	15	18	23	17	20	14	14	18	17	23	18	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	3,405	3,299	3,635	4,246	4,119	4,427	3,339	3,145	3,508	4,442	3,487	3,579	44,631	12,792	31,839	
39	北保育園	最大需要電力(kW)	43	47	51	56	55	55	48	49	46	50	56	54	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	8,176	8,474	9,519	10,138	10,533	9,623	7,931	8,602	9,766	10,389	9,353	9,723	112,227	30,294	81,933	
40	六荘認定こども園(保)	最大需要電力(kW)	44	44	51	46	51	47	44	44	48	48	51	49	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	8,068	8,665	9,023	8,719	9,301	8,647	4,669	7,940	9,252	9,466	8,682	9,009	101,441	26,667	74,774	
41	あざい認定こども園(幼)	最大需要電力(kW)	56	56	72	67	70	65	58	57	61	72	72	66	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	10,434	11,639	13,737	14,068	14,260	12,957	10,856	11,162	13,403	13,897	12,052	11,828	150,293	41,285	109,008	
42	あざい認定こども園(保)	最大需要電力(kW)	24	15	31	41	34	29	18	25	35	38	47	51	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	2,481	2,219	3,272	4,566	4,172	3,044	2,097	3,279	4,128	5,014	4,248	3,845	42,365	11,782	30,583	
43	びわ認定こども園(保)	最大需要電力(kW)	51	59	78	91	86	77	59	63	75	88	81	76	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	7,345	7,147	10,312	15,193	13,475	12,397	8,492	7,643	10,687	13,131	10,898	10,087	126,807	41,065	85,742	
44	とらひめ認定こども園	最大需要電力(kW)	49	52	74	85	83	73	42	43	57	90	100	92	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	7,926	7,584	10,908	16,041	13,912	11,415	7,614	8,508	11,467	15,085	11,874	10,479	132,813	41,368	91,445	

45	たかつき認定こども園	最大需要電力(kW)	36	36	40	47	40	39	38	38	45	45	46	44	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—
		使用電力量計(kWh)	6,005	6,831	8,060	8,081	7,571	7,394	5,316	7,379	9,004	9,819	8,498	8,565	92,523	23,046	69,477	
46	きのもと認定こども園	最大需要電力(kW)	27	28	30	30	29	26	29	61	66	66	42	—	—	—		
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—		
		使用電力量計(kWh)	5,273	5,926	6,293	6,354	6,255	5,466	1,734	5,544	7,897	16,614	8,432	6,410	82,198	18,075	64,123	
47	にしあざい認定こども園	最大需要電力(kW)	26	27	28	30	31	31	30	28	34	32	35	36	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	5,501	5,530	6,171	6,388	6,179	5,830	5,181	5,962	6,967	7,590	7,287	6,889	75,475	18,397	57,078	
48	長浜南部学校給食センター	最大需要電力(kW)	388	417	392	399	401	401	390	388	379	376	380	365	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	71,032	78,657	81,270	42,733	64,265	74,518	45,212	67,856	61,716	65,412	58,225	52,928	763,824	181,516	582,308	
49	長浜北部学校給食センター	最大需要電力(kW)	212	208	217	203	207	207	210	210	216	219	224	231	—	—	—	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
		使用電力量計(kWh)	44,879	49,095	51,331	31,349	31,414	47,872	35,455	45,507	44,978	46,624	44,212	41,350	514,066	110,635	403,431	