仕様書等に関する質問の回答書

業務番号	令和7年度 長都計第000219号	
業務名称	豊公園電気工作物保安管理委託業務	
仕様書等の該当頁	質問内容	回答内容
入札公告 3(1)	入札参加資格確認申請兼誓約書(様式1)とありますが、長浜市の入札参加資格申請時に提出してあります。再度提出する必要があるのでしょうか？	本件は参加要件として長浜市競争入札参加有資格者名簿への登録されている者としておりますが、一般競争入札であるため、資格審査資料として提出を求めています。お手数ですが写しで良いので再度提出をお願いします。
仕様書 別表-2	下部にある※印のところですが、契約期間中に4回実施予定とありますが、どのように数えて4回となるのでしょうか？3回ではないのでしょうか？	誤記です。定期点検は契約期間中に2回となります。仕様書の当該部分を修正します。
需要設備構内図	2系統ありますが、年次点検は全て同一日でなくても構わないのでしょうか？	系統ごとに別の日になっても構いません。
需要設備構内図	豊公園倉庫棟の系統は停電に関して水道企業団側と調整が必要になるということでしょうか？	水道企業団配水池は豊公園とは別系統なので、調整は不要です。

追記事項：入札公告3提出書類(2)の提出書類について

自家用電気工作物の設置者と保安管理業務の契約ができかどうかを確認できる書類

(同様の業務の実績が分かる書類、一般社団法人関西電機管理技術者協会の会員証などでも可)