

設備概要書

所在地	滋賀県長浜市公園町										
事業場の名称	豊公園展望休憩館										
最大電力	198 kW				発 電 所			— kW			
受電に係る設備			予備発電設備				連係	有	無		
受電電圧	6,600 V		電 圧	220 V		電 圧		— V			
受電電力	198 kW		出 力	44 kW		出 力		— kW			
受電設備容量	305 kVA		定格容量	55 kVA		定格容量		— kVA			
引込方式	○	構内第1柱			出迎え			地中線			
引込開閉器	○	気中			ガス			無し			
地絡継電器		無方向性		○	方向性						
受電形態	○	屋外キュービクル	高圧面数	1		低圧面数	1				
	○	屋内キュービクル	高圧面数	1		低圧面数	3				
		屋内受電室	高圧面数			低圧面数					
受電方式		LBS + PF		○	VCB			OCB			
饋電盤		LBS + PF		○	VCB			OCB			
電灯変圧器(油入)	台数	3		合計容量	175 kVA						
電灯変圧器(乾式)	台数			合計容量	kVA						
動力変圧器(油入)	台数	2		合計容量	130 kVA						
動力変圧器(乾式)	台数			合計容量	kVA						
進相コンデンサー(油入)	台数	1		合計容量	10 k v a r						
進相コンデンサー(乾式)	台数			合計容量	k v a r						
リアクトル(油入)	台数			合計容量	k v a r						
リアクトル(乾式)	台数			合計容量	k v a r						
P C	台数	7									
Tr, SC用開閉器	LBS			VCB			OCB				
	台数	1		台数	0		台数	0			
構内高圧配電線	○有	無									
非常用発電機	電圧	220V	出力	44kW	定格容量	55kVA					
発 電 所	電圧	— V	出力	— kW	定格容量	— kVA	連係	有		無	
備 考											