

設備概要書

所在地	滋賀県長浜市公園町										
事業場の名称	豊公園倉庫棟										
最大電力	4 kW				発 電 所			— kW			
受電に係る設備			予備発電設備				連 係	有	無		
受電電圧	6,600 V		電 圧	— V		電 圧	— V				
受電電力	4 kW		出 力	— kW		出 力	— kW				
受電設備容量	150 kVA		定格容量	— kVA		定格容量	— kVA				
引込方式	○	構内第1柱		出迎え		地中線					
引込開閉器	○	気中		ガス		無し					
地絡継電器		無方向性	○	方向性							
受電形態	○	屋外キュービクル	高压面数	1	低压面数	2					
		屋内キュービクル	高压面数		低压面数						
		屋内受電室	高压面数		低压面数						
受電方式	○	LBS + PF		VCB		OCB					
饋電盤		LBS + PF		VCB		OCB					
電灯変圧器(油入)	台数	1	合計容量	50 kVA							
電灯変圧器(乾式)	台数		合計容量	kVA							
動力変圧器(油入)	台数	1	合計容量	100 kVA							
動力変圧器(乾式)	台数		合計容量	kVA							
進相コンデンサー(油入)	台数	1	合計容量	18 k v a r							
進相コンデンサー(乾式)	台数		合計容量	k v a r							
リアクトル(油入)	台数		合計容量	k v a r							
リアクトル(乾式)	台数		合計容量	k v a r							
P C	台数										
Tr, SC用開閉器	LBS			VCB			OCB				
	台数	1	台数		台数						
構内高压配電線	有	○無									
非常用発電機	電圧	— V	出力	— kW	定格容量	— kVA					
発 電 所	電圧	— V	出力	— kW	定格容量	— kVA	連 係	有		無	
備 考											