

質問に対する回答

「消防設備点検委託業務(小学校①)」に係る入札説明書等への質問について、次のとおり回答します。

番号	質問内容	回答
1	令和8年度「消防設備点検委託業務(小学校①)」の仕様書における、消火器具の点検業務範囲について質問いたします。 質問1. 消火器の機能点検において、本委託業務内に「内部点検」や「放出試験」の実施は含まれますでしょうか。	本業務における消火器の点検は「外観および設置状況等の確認」を範囲としており、内部点検や放出試験は含みません。入札金額は当該範囲で積算してください。 なお、内部点検等が必要と判断される機器については、点検結果に基づき、別途対応します。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		