

□ 仕様書別紙 数量表 (保育園)

消防用設備及び機器等	北保	さくらんぼ保	一麦保	数量計
自動火災報知設備				
受信機 (P-1級)	1	0	0	1
受信機 (P-2級)	0	1	1	2
副受信機	0	0	0	0
差動式スポット型感知器	52	23	48	123
定温式スポット型感知器	10	9	6	25
光電式スポット型感知器	39	4	3	46
煙式スポット型感知器	0	0	0	0
炎探知機	0	0	0	0
発信機	5	3	2	10
地区音響装置	0	3	3	6
表示灯	5	3	2	10
防排煙制御設備				
制御盤	1	0	0	1
煙感知器	4	0	0	4
防火戸	0	0	0	0
シャッター	2	0	0	2
ガス漏れ火災警報設備				
受信機	0	0	0	0
検知機	0	0	0	0
非常警報設備				
非常放送設備	1	0	0	1
誘導灯及び誘導標識				
誘導灯	10	8	5	23
標識	0	0	0	0
避難器具				
すべり台	0	0	0	0
垂直式救助袋	0	0	0	0
屋内消火栓設備				
ポンプ	1	0	0	1
消火栓	4	0	0	4
制御盤	1	0	0	1
押釦・表示灯	4	0	0	4
非常電源設備				
自家発電装置	0	0	0	0
非常動力装置	1	0	0	1
専用受電設備	0	0	0	0
消火器具				
粉末A B C 消火器	15	12	6	33
火災通報装置				
火災通報装置	1	0	0	1
漏電火災警報器				
受信機	0	0	0	0
変流器・音響装置	0	0	0	0
防火対象物点検				
	0	0	0	0

□ 仕様書別紙 数量表（認定こども園）

消防用設備及び機器等	六荘認	あざい認	びわ認	とらひめ認	たかつき認	きのもと認	よご認	にしあざい認	数量計
自動火災報知設備									
受信機 (P-1級)	1	1	2	1	1	1	1	1	9
受信機 (P-2級)	0	1	0	0	0	0	1	0	2
副受信機	0	0	0	0	0	0	0	1	1
差動式スポット型感知器	75	175	72	28	108	50	100	86	694
定温式スポット型感知器	11	12	14	6	7	8	11	35	104
光電式スポット型感知器	23	75	39	43	60	11	6	12	269
煙式スポット型感知器	0	0	0	0	0	0	0	0	0
炎探知機	0	4	0	0	0	0	0	0	4
発信機	7	11	7	4	5	5	5	5	49
地区音響装置	0	0	0	0	0	0	5	1	6
表示灯	7	11	7	4	5	5	5	5	49
防排煙制御設備									
制御盤	0	1	1	0	0	0	0	1	3
煙感知器	0	10	2	0	0	0	0	2	14
防火戸	0	2	0	0	0	0	0	0	2
シャッター	0	4	1	0	0	0	0	1	6
ガス漏れ火災警報設備									
受信機	1	1	1	1	0	0	0	1	5
検知器	2	3	5	3	0	0	0	12	25
非常警報設備									
非常放送設備	1	2	2	1	1	1	0	1	9
誘導灯及び誘導標識									
誘導灯	19	11	14	12	9	15	9	22	111
標識	0	10	0	0	3	0	0	0	13
避難器具									
すべり台	1	0	1	0	0	0	0	0	2
垂直式救助袋	0	0	0	0	0	1	0	0	1
屋内消火栓設備									
ポンプ	1	1	0	1	1	1	0	1	6
消火栓	6	8	0	3	5	5	0	5	32
制御盤	1	1	0	1	1	1	0	1	6
押釦・表示灯	6	8	0	3	5	5	0	5	32
非常電源設備									
自家発電装置	0	1	0	0	1	1	0	1	4
非常動力装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1
専用受電設備	0	0	0	1	0	0	0	0	1
消火器具									
粉末A B C 消火器	17	34	19	11	25	21	16	23	166
火災通報装置									
火災通報装置	1	1	1	1	1	1	0	1	7
漏電火災警報器									
受信機	2	2	0	1	0	0	0	0	5
変流器・音響装置	2	2	0	1	0	0	0	0	5
防火対象物点検									
	1	1	1	0	1	0	0	0	4